


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера з
електрообладнання та систем
контролю і управління



М. МАРШЕВСЬКИЙ

« » 2020

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
«Кришка струмопроводів 24 кВ»**

ТС.0.0009.2874


2020

**ВРАХОВАНА КОПІЯ
ВТС**

4/24

ТС.0.0009.2874	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Кришка струмопроводів 24 кВ»	Аркуш	2
ЕЦ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Начальник ЕЦ		21.10.20	К. ГАЛІН М. Кремльов
Розробив			
Старший майстер ЕЦ		20.10.2020	М. ФІЛАТОВ

24 2020 2020 2020

ТС.0.0009.2874	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Кришка струмопроводів 24 кВ»	Аркуш	3
ЕЦ		Зміна	

ЗМІСТ

	Арк.
Скорочення та позначення.....	4
1 Загальні положення	5
2 Комплектність поставки продукції	5
3 Вимоги до продукції	5
4 Вимоги щодо забезпечення якості.....	6
Аркуш реєстрації змін.....	7

ТС.0.0009.2874	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Кришка струмопроводів 24 кВ»	Аркуш	4
ЕЦ		Зміна	

СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ТМЦ	-	товаро-матеріальні цінності
ТС	-	технічна специфікація
АЕС	-	атомна електрична станція

ТС.0.0009.2874	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Кришка струмопроводів 24 кВ»	Аркуш	5
ЕЦ		Зміна	

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета розроблення

Метою розроблення цієї ТС є встановлення технічних вимог до кришок струмопроводів 24 кВ, які застосовуються для закриття опорних ізоляторів струмопроводів 24 кВ типу ТЭКНП-24-30000-560У1.

1.2 Підстава для закупівлі

Підставою для закупівель продукції є включення її до щорічної заявки на закупівлю ТМЦ для ремонту струмопроводів 24 кВ встановлених на енергоблоках 1,2,3 ВП ЮУАЕС.

1.3 Класифікаційна належність предмета закупівлі

Відповідно до класифікації НП 306.2.141-2008 2008 кришка струмопроводів 24 кВ не класифікується.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

2.1 Кришка ЭТ675.01.00.005 (або аналог), ЭТ691.02.16.102 (або аналог) одиниця виміру - штуки.

2.2 Супроводжуюча документація – паспорт або сертифікат якості.

3 ВИМОГИ ДО ПРОДУКЦІЇ

3.1 Технічні характеристики

Технічні характеристики наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	2	3	4	5
Кришка ЭТ675.01.00.005 (або аналог)				
1	Креслення	ЭТ675.01.00.005	ТУ (ТС) виробника	Колір кришки чорний -
2	Матеріал	Фенопласт ударостійкий або аналог		
3	Геометричні розміри	Згідно креслення		

ТС.0.0009.2874	Технічна специфікація до предмета закупівлі «Кришка струмопроводів 24 кВ»	Аркуш	6
ЕЦ		Зміна	

Продовження таблиці 1

№ з/п	Технічна характеристика	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
Кришка ЭТ691.02.16.102 (або аналог)				
1	Креслення	ЭТ691.02.16.102	ТУ (ТС) виробника	Колір кришки чорний
2	Матеріал	Фенопласт ударостійкий або аналог		
3	Геометричні розміри	Згідно креслення		

3.2 Загальні вимоги до продукції

Кришка ЭТ675.01.00.005 (або аналог), ЭТ691.02.16.102 (або аналог) повинна відповідати вимогам ТУ (ТС) виробника.

4 ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Контроль продукції що надійшла до замовника має проводитись відповідно до вимог документу СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».

Паспорт або сертифікат якості на продукцію повинен мати штамп відділу (служби) технічного контролю виробника.

Гарантійний строк (термін) зберігання з дати виробництва та термін придатності товару згідно виробничої документації.

