

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської рад
(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

Клейшмідт Ю.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гацева, 7 Б місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гацева, 7 Б місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	79,8	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	79,8	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	79,8	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	79,8	
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	54,5	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	54,5	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	134,57	
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм Обсяг = $((17.33+75.26+6.05) / 100) * 100$	м примикань	98,64	
9	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (100 мм)	м примикань	-17,33	
10	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (150 мм)	м примикань	-75,26	
11	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (250 мм)	м примикань	-6,05	
12	Улаштування рейки	м плінтусів	-98,64	
13	Улаштування з листової сталі парапетів	м	21,87	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	3,702	
15	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,259	
16	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,66	

1	2	3	4	5
17	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,66	

Склав

Інженер КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куприянов О.П.

Перевірів

Директор КП «Жилкомсервіс»

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальований Г.О.