



Фундаментна монолітна плита МП-1



Розріз 1-1



Специфікація елементів МП-1

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса, од.,кг	Приміт.
Деталі МП-1					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 А400С, L=5550	48	4,93	
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 А400С, L=4550	58	4,04	
3	ДСТУ 3760:2019	Ø16 А400С, L=5550	7	8,77	
4	ДСТУ 3760:2019	Ø10 А240С, L=1300	168	0,80	
Матеріали					
	ДСТУ Б В. 2.7-176:2008	Бетон кл. С25/30 W6 F75	6,44		м <sup>3</sup>

Відомість витрат сталі на один елемент, кг

Марка елемен.	Вироби арматурні					Всього
	Арматура класу					
	А400С			А240С		
	ДСТУ 3760:2019			ДСТУ 3760:2019		
	Ø 12	Ø 16	Всього	Ø 10	Всього	
МП-1	470,96	61,39	532,35	134,4	134,4	666,75

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
4	

- Взам.инв. №
- Подп. и дата
- Инв. №подл.
1. Даний аркуш розглядати сумісно з аркушом АБ-2, розділ ГП.

2. За відносну відмітку 0,000 умовно прийнято рівень чистої підлоги модульної технічної будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 123,56

3. Під монолітну плиту виконати бетонну підготовку товщиною 100 мм із бетону С12/15 по ДСТУ Б.В.2.7-43-96.

4. Бічні поверхні фундаменту, які дотичні до ґрунту, обмазати бітумом ДСТУ 4148-2003 за 2 рази.

5. Всі розміри уточнити по месю. Зварювання сталевих елементів виконувати електродами типу З-42. Всі арматурні стержні в місцях перетину варити по ДСТУ Б В.2.6-169:2011 або в'язати в'язальним дротом.

6. Фундамент виконати із бетону кл. С20/25 по ДСТУ Б В.2.7-176:2008, F75 по морозостійкості, W4 по водонепроникності на сульфатостійких цементях.

7. Розділ нижньої та верхньої арматури (поз.4) встановлюється з кроком 400х400 мм.

8. Навантаження на фундамент дозволяється передавати при досягненні бетоном 100% міцності. До зворотньої засипки пазах котловану приступати після набору міцності бетону не менше 90 %. Зворотня засипка зовнішніх пазах котловану виконувати непросадочним ґрунтом з пошаровим ущільненням. .

9. Бетон укладувати з віброущільненням.

БКР-21/47СЗ-АБ.К					
Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області					
Змін. Кільк.	Арк. № док	Підпис	Дата	Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стоків у с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області.Коригування	
Виконав	Сандул		12.22	Стадія	Аркуш
Перевірів	Попова		12.22	РП	4
Фундаментна монолітна плита МП-1				<b>БАЗИС-КР</b> м. Кривий Ріг	
Н.контр.	Півкіна		12.22		