






Характеристика опалювально-вентиляційних систем

Позна-чення системи	Кіл-ть сис-тем	Найменування приміщення, що обслуговується	Тип устатку-вання, агрегату	Вентилятор						Електродвигун			Повітрянагрівач						Фільтр						
				Тип вико-нання	№	Схема Поло-ження	L, м ³ /год	P, Па	n, об/хв	Тип вико-нання	N, кВт	N, об/хв	Тип	№	Кіл-ть	Темп. підігріву		Витрати тепла, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кіл-ть	ΔP, Па	концентрація, мг/м ³	
																від	до							почат.	кінц.
П1	1	Технічна будівля	ВПА 150-6,0-3				420	300	2705	АС	0,66	2705	електр.		1	-22	+18	6,0		Кишеньковий	Б4	1	56		

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подп.	

						БКР-21/47СЗ-ОВ.К			
						Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області			
Змін. Кільк.	Арк. № док	Підпис	Дата	Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стоків у с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області.Коригування			Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Серова		12.22				РП	1.2	
Перевірів	Попова		12.22	Загальні дані (закінчення)			 БАЗИС-КР м. Кривий Ріг		
ГІП	Цидуля		12.22						
Н.контр.	Попова		12.22						