






Назв. №	
Підпис і дата	
Інв. № подл.	

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опитувального аркушу	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод виробник	Од. вим.	Кіл-ть	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляція							
	П1							
П1	Припливна установка L420 м³/год, 400В, 6,1 кВт	ВПА 150-6,0-3		БЕНТС	к-т	1		
1	Повітровод з оц. сталі δ=0,55 мм 250x200				м	4,2		
2	Перехід з оц. сталі 200x200-150				шт	1		
3	Перехід з оц. сталі 150x150-150				шт	1		
4	Відвід з оц. сталі 90° 150x150				шт	1		
5	Решітка зовнішня металева	РН 250x250			шт	1		
6	Решітка металева нерегульована Fж.п. 0,022 м²	РВ1 100x400			шт	4		
7	Комплект кріплення припливної установки				к-т	1		
8	Кріплення повітроводу 150x150				к-т	3		
	ВП1, ВП2							
1	Повітровод з оц. сталі δ=0,55 мм φ200				м	1,9		
2	Відвід з оц. сталі 90° φ200				шт	2		
3	Грибок (зонт) з оц. сталі φ200				шт	2		
4	Решітка круга металева нерегульована φ200				шт	2		
5	Кріплення повітроводу φ200 до стіни				к-т	2		
	Опалення							
1	Конвектор електричний настінний 1,0 кВт, 230 В з терморегулятором	ЗВНА-1,0/230С2		Термія	шт	3		

						БКР-21/47СЗ-ОВ.К.С				
						Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області				
Змін. Кільк.	Арк. № док	Підпис	Дата			Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стоків у с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області.Коригування		Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Сєрова		12.22			Специфікація обладнання, виробів та матеріалів		РП	1	1
Перевірів	Попова		12.22							
ГІП	Цидуля		12.22					 БАЗИС-КР м. Кривий Ріг		
Н.контр.	Попова		12.22							