

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1**

Послуги з поточного ремонту системи пожежного водопроводу на об'єкті Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.

Умови виконання робіт: відповідно до будівельних норм и правил (СНиП) та технології будівельного виробництва

Об'єми робіт: **ремонт системи пожежного водопроводу**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	2	3	4	5
1.	Демонтаж труб існуючого пожежного водопроводу ду до 100 мм	м	150	
2.	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 57 мм у підвальному приміщенні	м	150	
3.	Фарбування металевих труб діаметром більше 50 мм	м	30	
4.	Перевізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт.	20	
5.	Перевізування в існуючі трубопроводи діаметром від 50 мм	шт	4	
6.	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопроводу діаметром 65 мм	шт.	1	
7.	Демонтаж водолічильного вузла ду 50мм	шт.	1	
8.	Монтаж водомірних вузлів	шт.	1	
8.1	Установлення чавунних засувок діаметром до 80 мм	шт.	2	
8.2	Приварювання фланців діаметром до 80 мм до сталевих трубопроводів	шт.	6	
9.	Установлення фасонних частин	шт.	59	
10.	Установлення кранів на трубопроводах із сталевих напірних труб діаметром до 65 мм	шт.	25	
10.1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	150	
10.2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм	м	10	
10.3	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм	м	5	
10.4	Засувки фланцеві чавунні, діаметр 80 мм	шт.	1	
10.5	Засувки "бабочка", діаметр 50 мм	шт.	1	
10.6	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт.	2	
10.7	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	шт.	2	
10.8	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт.	2	
10.9	Крани, діаметр 20 мм	шт.	1	

10.10	Крани, діаметр 50 мм	шт.	4	
10.11	Крани, діаметр 65 мм	шт.	1	
10.12	Коліна діам. 65 мм	шт.	6	
10.13	Коліна діам. 76 мм	шт.	2	
10.14	Різьба, діаметр 50 мм	шт.	8	
10.15	Різьба, діаметр 20 мм	шт.	40	

Склав



Степанюк М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

інженер з ремонту

С.В. Івченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]