

Додаток 4

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины

ГП «НАЭК Энергоатом» ОП «Южно-Украинская АЭС»

Проектный отдел

Лицензия государственного департамента пожарной безопасности МЧС Украины

Серия АЕ N522942 с 17.02.2015 г срок действия неограниченный

1	3	-	-	-	7	81-18	03.12.18	
Изм.	Изм.	Зам.	Нов.	Аннул.	Всего листов в док.	Ном. докум.	Подпись	Дата
Номера листов								
Таблица регистрации изменений								

Южно-Украинская АЭС.

Брызгальные бассейны ИСБ, ИСБ, ИСБ энергоблока №3.


Ремонт гидроизоляционного покрытия.

Проект производства работ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Общая пояснительная записка

ПО-622-ППРЗ.ПЗ



Начальник проектного отдела

А.И. Сероштан

Главный инженер проекта

С.В. Сизгатинская

Южноукраинск 2018 г.

Инд. N подл.	Подпись, дата	Взамен инд. N
N 94	16.04.18 г.	

1.1

№ Тона	Обозначение	Наименование	Примечание
	ПО-622-ППРЗ.ПЗ <i>изм. 1</i>	Брызгальные бассейны ИСБ, ИСБ, ИИСБ энергоблока №3.	
		Ремонт гидроизоляционного покрытия.	
		Проект производства работ.	
		Пояснительная записка.	
	ПО-622-ППРЗ <i>изм. 1</i>	Брызгальные бассейны ИСБ, ИСБ, ИИСБ энергоблока №3.	
		Ремонт гидроизоляционного покрытия.	
		Проект производства работ.	
	Приложение 1	Служебная записка РСЦ от 07.12.2017 №16/0917-863	
		(вх. ПО-883 от 08.12.2017)	
		Техническое задание РСЦ от 06.12.2017 №16/0917-862	
		(вх. ПО-883 от 08.12.2017)	

Взамен. инд. №

Подпись и дата

16.04.18г.

Инд. № подл.

94

1	1-2	-	81-18	<i>ф</i>	07.12.18г.
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПО-622-ППРЗ.ПЗ

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Проверил	Сизатинская
Н. контр.	Лутинская
Инж. 2к	Кушнур

ОП ЮУ АЭС
Проектный отдел
г. Южноукраинск 2018г.

Формат А4




Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Главный инженер проекта



С.В.Сигатинская

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен. инв. №
94	16.04.18г.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил		Сигатинская			
Н. контр.		Лутинская			
Инж. 2к		Кушнир			

ПО-622-ППРЗ.ПЗ		
Стадия	Лист	Листов
Р	1	1
Подтверждение ГИП ОП ЮУ АЭС Проектный отдел г. Южноукраинск 2018г.		

Согласовано:

ТЦ-2

Ганца В. В.

РСЦ

А. О. Степанов

Взамен. инд. №					
Подпись и дата	16.04.18г.				
Инд. № подл.	94				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил		Сигатинская			
Н. контр.		Лутинская			
Инж. 2к		Кушнир			
ПО-622-ППРЗ.ПЗ.ЛС					
Лист согласований					
Стадия	Лист	Листов			
Р	1	1			
ОП ЮУ АЭС Проектный отдел г. Южноукраинск 2018г.					

1. Общие данные.

6

1.1. Основание.

Данный проект выполнен согласно служебной записке РСЦ от 07.12.2017 г №16/0917-863 (Вх. ПО-883 от 08.12.17 г), техническому заданию РСЦ от 06.12.2017 г №16/0917-862 (Вх. ПО-883 от 08.12.17 г) на основании чертежей ПО-033-11АС. ПО-033-11-АС.

1.2. Решения о выполнении работ.

1.1

Проектом предусматривается безопасное производство работ при ремонте гидроизоляционного покрытия брызгальных бассейнов I СБ, II СБ, III СБ энергоблока №3. Начало и сроки производства работ определяются графиком, утвержденным главным инженером АЭС.

1.3. Потребность в энергетических ресурсах.

Обеспечение электроэнергией всех работ выполнять от существующих энергоустановок. Подключение на время производства работ производит оперативный персонал ЭЦ по заявке с оформлением в "Журнале заявок на подключение временных токоприемников". Персонал, привлеченный к выполнению работ, ознакомить под роспись с инструкцией по эксплуатации ИЗ.3.0009.0761 "Подключение временных токоприемников. Система нормальной эксплуатации".

На период производства работ временные токоприемники заземлить к существующему заземляющему контуру. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию временных токоприемников является руководитель работ, назначенный приказом по подрядной организации ответственным за безопасное ведение работ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаменил №
94	08.12.18	

1	1	-	81-18	07.12.18	ПО-622-ППРЗ.ПЗ
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил		Сизатинская			
Н. контр.		Лутинская			
Инж. 2к		Кушнир			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные

ОП ЮУ АЭС
Проектный отдел
г. Южноукраинск 2018г.

На период работ в районе брызгальных бассейнов для привлеченного персонала подрядных и субподрядных организаций установить инвентарные дополнительные объекты: вагончик –бытовку и вагончик –инструментальный .

1.5. Порядок складирования и хранения строительных материалов, конструкций и оборудования на строительной площадке .

Машины, механизмы и оборудование хранить на базе подрядчика (субподрядчика) в соответствии с условиями завода –изготовителя. Доставку оборудования производить автотранспортом на временные площадки перегрузки и хранения в зоне производства работ с учетом объема, необходимого для выполнения работ на один рабочий день, чтобы не загромождать территорию действующего предприятия и проезжую часть автодороги промплощадки в межрабочий период .

Хранение, установка, расположение и работа оборудования в строгом соответствии с техническим паспортом данного оборудования .

1.6. Мероприятия по безопасной совместной работе двух и более грузоподъемных или других машин и механизмов .

Данным проектом при ремонте гидроизоляционного покрытия брызгальных бассейнов не предусматривается работа грузоподъемных механизмов .

1.7. Мероприятия по сохранению существующих конструкций и оборудования .

До начала производства работ обследовать все существующие конструкции в районе выполнения работ согласно нормативных документов : НПА ОП 45.2–1.01–98 "Правила обследования, оценки, технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений " и МУ 34–70–116–85 "Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий " .

При производстве работ следить за сохранностью существующих конструкций и оборудования . Категорически запрещается ударное воздействие на кабели , а также складировать инструменты и материалы на существующие оборудование и кабельные конструкции . При выполнении работ особое внимание обратить на производство работ в непосредственной близости от существующего оборудования и конструкций , необходимо следить за целостностью конструкций , не подлежащих реконструкции .

1.8. Порядок складирования, хранения и удаление отходов строительных материалов и мусора .

В процессе производства работ образовавшийся строительный мусор при помощи экскаватора загружать в автотранспорт и вывозить на свалку неделовых грунтов и строительного мусора в соответствии с действующим нормативным документом ОП ЮЧАЭС "Положение по обращению с нерадиоактивными отходами в ОП ЮЧАЭС " . Запрещается длительное складирование строительного мусора на территории промплощадки .

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№							Лист
									2
94	16.04.18		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПО-622-ППРЗ.ПЗ