

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Ташанської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Корпус щита накладного виконання 32 мод. IP30 E.NEXT	шт	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
4	Автоматичний вимикач In=32A, 3p Schneider electric	шт	1	
5	Автоматичний ввід резерву (ABP) для дизельної ЕС, 40A Schneider electric	шт	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
7	Диференційний автоматичний вимикач In=16 А, 1p+N, 30 mA Schneider electric	шт	5	
8	Автоматичний вимикач In=25 А, 3p	шт	1	
9	Автоматичний вимикач In=16 А, 3p+N	шт	1	
10	Автоматичний вимикач In=10 А, 1p Schneider electric	шт	3	
11	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	
12	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	22	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	44	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	20	
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	24	
16	Світильник світлодіодний типу ДСП07У Р=40Вт, IP66	шт	20	
17	Світильник світлодіодний типу LED "HENRY" 4,5Вт, IP65 з АКБ LED "HENRY" 4,5Вт	шт	44	
18	Світильник типу ДПП01-60 Р=60Вт, IP65	шт	22	
19	Світильник накладний медичний 595х595 Р=35 Вт, IP54	шт	24	
20	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
21	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки, 10 А, IP54	шт	20	
22	Установлення датчика руху	шт	12	
23	Датчик руху, кут обзору 360°, дальність 6м, IP65	шт	12	
24	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
25	Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП -0,25 220/12В	шт	1	

1	2	3	4	5
26	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	14	
27	Розетка одномісна для зовнішнього встановлення IP65, 16 А	шт	2	
28	Розетка двомісна для зовнішнього встановлення IP65, 16 А	шт	12	
29	Коробка розгалужувальна	шт	150	
30	Прокладання лотків	м	75	
31	Лоток (L=3м)	м	75	
32	Кришка лотка (L=3м)	м	75	
33	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	120	
34	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	450	
35	Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ пластикату ф16 DKS	м	454,5	
36	Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ пластикату ф32 DKS	м	121,2	
37	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	680	
38	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ-пластикату, в оболонці з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, перерізом : ВВГнг-нд 3х1,5 мм2	м	357	
39	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ-пластикату, в оболонці з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, перерізом : ВВГнг-нд 3х2,5 мм2	м	183,6	
40	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ-пластикату, в оболонці з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, перерізом : ВВГнг-нд 5х2,5 мм2	м	30,6	
41	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ-пластикату, в оболонці з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, перерізом : ВВГнг-нд 4х6 мм2	м	122,4	
42	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	30	
43	Стальна полоса 25х4 мм	м	30	
44	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 6 мм2	м	50	
45	Кабель силовий з мідними жилами жовто-зелений ПВЗ перерізом: 1х6 мм2	м	50	

Склав

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

