

ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж
(нестандартне приєднання)
№ 131-726/2

м.Львів

03.03.2016р.

Публічне акціонерне товариство «Львівобленерго», в особі Заступника технічного директора з розподільчих мереж Березюка Ігоря Михайловича, що діє на підставі довіреності (112-4405 від 31.12.2014р.) (далі - Виконавець послуг), з однієї сторони, та Семенівська сільська рада в особі Сільського голови Максиська Романа Михайловича, (далі – Замовник), з іншої сторони, уклали цей Договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Виконавця послуг (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 року №32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.02.2013 року за №236/22768 (далі - Правила), Правил користування електричною енергією, іншими нормативно-правовими актами.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг приєднується: загальноосвітня школа, місце розташування об'єкта Замовника: Пустомитівський р-н., с.Семенівка, вул.Шевченка

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
РУ-10кВ ПС-35/10кВ №168 "Пустомити", ПЛ-10кВ Л-229-104

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:
РУ-10кВ проектованої ТП-10/0,4кВ

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: нестандартне

1.5. Замовлено до приєднання потужність в точці приєднання 159,36 кВт.

1.6. Категорія з надійності електропостачання. II

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити 10 кВ, II клас.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.1.1. Строк надання послуг за цим Договором визначається строками виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт відповідно до чинних будівельних норм та правил. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та

пусконаладжувальних робіт починається від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.

3.1.2. Надати Замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію об'єкту зовнішнього електропостачання та подання Замовником документів, передбачених Правилами користування електричною енергією або Правилами користування електричною енергією для населення.

3.1.3. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж в терміни визначені п.3.6. цього Договору після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

- оплати Замовником вартості приєднання;
- введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;
- надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;
- узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін
- укладення договору на постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією).

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов №131-726/2 від 03.03.2016. які є додатком до цього Договору, проектну документацію та до 03.03.2017р. погодити її з Виконавцем послуг.

3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.3. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на зовнішнє електропостачання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором.

3.2.4. На дату 31.12.2016р. ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроснабженість".

3.2.6. Забезпечити збереження встановлених на його території та/або об'єкті приладів обліку та пломб на них;

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо

підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

IV. ПЛАТА ЗА ПРИЄДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за приєднання узгоджується сторонами після погодження електропередавальною організацією проектної документації.

Уточнене значення вартості плати за приєднання оформляється додатковою угодою до цього Договору, в якому враховується вартість проектної документації на зовнішнє електрозабезпечення при приєднанні, яке не є стандартним, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приєднання.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання, визначену сторонами в додатковій угоді відповідно до п.4.1. цього Договору, впродовж 10 (десяти) операційних днів з моменту укладення цієї додаткової угоди на поточний рахунок Виконавця послуг, який вказаний у даному Договорі.

4.2.1. Дата оплати послуг за приєднання (здійснення розрахунку) Замовником визначається датою, на яку були зараховані кошти на поточний рахунок Виконавця послуг.

4.2.2. Виконавець послуг надає Замовнику рахунок для оплати послуг за приєднання одночасно з підписаною зі своєї сторони додатковою угодою .

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. У разі приєднання, яке не є стандартним, Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

За порушення умов зобов'язання щодо якості (повноти та комплектності) надання послуги з приєднання стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості приєднання.

5.5. Замовник несе відповідальність за збереження встановлених на його території та/або об'єкті приладів обліку та пломб на них.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

VI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосагнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання

Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до 03.03.2017р.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в іншій термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї із Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в терміни, зазначені в заяві..

VIII. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови № 131-726/2 від 03.03.2016р.
- 2.
- 3.

8.3 Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

IX. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець послуг
ПАТ "Львівобленерго"
79026, м. Львів, вул. Козельницька 3
р/р 26009311498 у Філія ЛОУ АТ "Ощадний банк
України"
МФО 325796, ЄДРПОУ 00131587
ПІН 001315813027
свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Тел.: 239-21-59

М. П.

Березюк Ігор Михайлович

(підпис, П. І. Б.)
03.03. 2016 року

Замовник
Семенівська сільська рада
с. Семенівка

р/р 35421012006518 МФО 825014 ЄДРПОУ 04369661
ПІН _____ СППДВ _____
паспорт _____ № _____
виданий _____

Ідент. номер _____
Тел : 45580

М. П.

Максисько Роман
Михайлович

(підпис, П. І. Б.)
20/6 року



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОбленерго»



Поштова адреса: 79052, м Львів, вул. Сяйво, 10
Юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3
Тел. 239-21-13, факс 239-21-14
E-mail: kanc@loc.lviv.ua

ПАТ «Львівобленерго»

14100

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ,

до електричних мереж електроустановок

Додаток №1
до договору про приєднання
до електричних мереж
№ 131-726/2 від 03.03.2016 року

Дата видачі "03" 03. 2016 року

загальноосвітньої школи Семенівської сільської ради.

(назва об'єкта та повна найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: Пустомитівський р-н, с. Семенівка, вул. Шевченка

Функціональне призначення об'єкта: загальноосвітня школа

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію:

2016р.

2. Існуюча дозволена (прислана) потужність згідно договору про постачання (користування) електричної енергії:

I категорія	3	кВт
II категорія	0	кВт
III категорія	0	кВт
	3	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (присланої) потужності:

I категорія	159.36	кВт
II категорія	0	кВт
III категорія	159.36	кВт
	0	кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок

- електроопалення	114.46	кВт
- електроплити	0	кВт
- гаряче водопостачання	0	кВт

Графік введення потужностей за роками

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (присланої) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2016	159.36	0	159.36	0

4. Джерело електропостачання: ПС-110/35/10кВ №158 "Солонка"(Т-1), ПС-35/10кВ №168 "Пустомити"(Т-2);
ПС-110/10кВ №229 "Ширець-Тяга"(Т-2);

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10кВ ПС-35/10кВ №168 "Пустомити";
ПЛ-10кВ Л-229-104,

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

6. Точка прислання: РУ-10кВ проєктованої ТП-10/0.4кВ, U=10кВ,

7. Розрахункові значення струму короткого замикання в точці прислання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку:

Ik.з.мах=3.26кА;
Ik.з.мах=4.67кА

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці прислання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення:

1.1.1. запроєктувати та побудувати двосекційну двотрансформаторну ТП-10/0.4кВ. Тип ТП-10/0.4кВ, потужність трансформаторів визначити проєктом;

1.1.2. запроєктувати та змонтувати ввідно-розподільний пристрій об'єкта. Тип, місце встановлення визначити проєктом;

1.1.3. запроєктувати та побудувати ЛЕП-1кВ від різних СШ-0.4кВ проєктованої ТП-10/0.4кВ до ввідно-розподільного пристрою об'єкта. Тип, кількість ЛЕП-1кВ, переріз проводів чи жил кабелю, обсяг робіт визначити проєктом. У випадку вибору проєктом варіанту будівництва ПЛ-1кВ застосувати самонесимі ізоляційні проводи (СІП). Існуюче живлення об'єкта від ПЛ-1кВ – від'єднати та демонтувати.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для забезпечення електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: _

1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:

Запроєктувати та змонтувати в проєктованій ТП-10/0.4кВ на вводах 0.4кВ силових трансформаторів облік електричної енергії з впровадженням локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД). Місце розташування шафи обліку визначити проєктом, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до шафи обліку представників ПАТ «Львівобленерго». Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли перевірку і відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки. Тип електролічильника визначити проєктом. Технічне завдання на впровадження ЛУЗОД погодити з дирекцією з маркетингу ПАТ «Львівобленерго» (м. Львів, вул. Сяйво, 10, тел. 239-22-66).

В проєкті встановлення обліку відобразити:
- однолінійну схему та схему підключення приладу обліку з нанесеними параметрами комутаційних апаратів, параметрами засобів обліку (з відповідними розрахунками згідно ПУЕ);
- монтажні креслення з влаштування обліку та виділення місць та способів опломбування всіх дооблікових кіп та струмообмежуючих апаратів із забезпеченням можливості постійного візуального огляду показів електродіалітичного представника ПАТ «Львівобленерго».

Проект обліку погодити із службою технічного аудиту ПАТ «Львівобленерго» (м. Львів, вул. Сяйво, 10, тел. 239-22-07) та замовником.

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: рекомендуємо здійснити компенсацію перетікань реактивної електричної енергії згідно п.10.2 Правил користування електричною енергією.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: —

Додаткові технічні умови прислання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати в: ПАТ «Львівобленерго».

1.7. Рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок: —

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: —

2. Додаткові вимоги та умови: —

2.1. Встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): —

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протинаварійної автоматики (СПА): —

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:

2.3.1. в проєктованій ТП-10/0.4кВ виконати вибір вставок засобів захисту трансформаторів та ЛЕП-1кВ з врахуванням струмів к.з. в найвіддаленіших точках електромережі.

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: —

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: —

II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати: —

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

1.1.1. запроектувати будівництво відгалуження 10кВ від ПЛ-10кВ Л-168-22 до РУ-10кВ проєктованої ТП-10/0.4кВ. Тип, трасу прокладання відгалуження 10кВ, переріз проводів чи жил кабелів визначити проектом. В точці приєднання до ПЛ-10кВ Л-168-22 запроектувати встановлення роз'єднувача 10кВ. Точку та умови приєднання, обсяг робіт визначити проектом і погодити з Пустомитівським РЕМ.

1.1.2. запроектувати будівництво відгалуження 10кВ від ПЛ-10кВ Л-229-104 до РУ-10кВ проєктованої ТП-10/0.4кВ. Тип, трасу прокладання відгалуження 10кВ, переріз проводів чи жил кабелів визначити проектом. В точці приєднання до ПЛ-10кВ Л-229-104 запроектувати встановлення роз'єднувача 10кВ. Точку та умови приєднання, обсяг робіт визначити проектом і погодити з Пустомитівським РЕМ.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:

1.2.1. на ПС-35/10кВ №168 «Пустомити» на приєднанні ПЛ-10кВ Л-168-22 запроектувати виконання перерахунку параметрів пристроїв релейного захисту й автоматики (РЗІА) з врахуванням існуючого та проєктованого навантаження. Обсяг робіт визначити проектом та погодити з РЗІА ПАТ «Львівобленерго».

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку:

1.3.1. запроектувати відображення схеми під'єднання проєктованої ТП-10/0.4кВ на мнемосхемі диспетчерського щита Пустомитівського РЕМ. Обсяг робіт погодити з СЗДТУ (м.Львів, вул.Сяйво, 10, тел.:239-23-90).

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

1.5. Вимоги до кошторисної частини проєкту: кошторисну частину проєктної документації розробити відповідно до вимог "Правил визначення вартості проєктних робіт та експертизи проєктів будівництва" (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

1.6. Вимоги до оформлення проєктно-кошторисної документації: проєктно-кошторисну документацію розділити на два розділи - вимоги до електроустановок Замовника та електропередавальної організації. Погодження трас та окремих розділів не є погодженням проєкту в цілому.

2. До початку будівництва проєкт погодити з: ПАТ «Львівобленерго».

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: —

Примітка.

а) Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

б) Технічні умови, як невід'ємна частина договору про приєднання електроустановок до електричних мереж, є вихідними даними для проєктування тільки за умови чинності цього договору, підписаного сторонами у встановленому порядку.

в) Забезпечити виконання вимог пункту 8 «Правил охорони електричних мереж», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. №209.

Електропередавальна організація
ПАТ «Львівобленерго»
79026, м.Львів, вул.Козельницька 3
р/р 26009311498 у Філія ЛОУ АТ "Ощадний банк України"
МФО 325786, ЄДРПОУ 00131587
ІПН 001315813027
свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Тел. 239-23-59

М. П.

Заступник технічного директора
(підпис, П. І. Б.)
"03" 03. 2016 року

Замовник
Семеніська сільська рада

р/р	35421012008518	МФО	825014	ЄДРПОУ	04389861
ІПН		спдв			
паспорт		№			
видалий					



Додаткова Угода №1
до Договору про приєднання до електричних мереж
№ 131-726/2 від 03.03.2016р.

09.2022р.

м.Львів

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго", в особі Начальника ВП ВД Сокіла Юрія Ігоровича, що діє на підставі довіреності №112-07-5556 від 10.11.2021р., з однієї сторони, та

Пустомитівська міська рада, в особі міського голови Серняка Олега Володимировича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Замовник), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю Додаткову угоду та домовились про наступне:

У зв'язку з тим, що відповідно до рішення Пустомитівської міської ради Львівської області №15 від 23.11.2020р. "Про початок реорганізації Семенівської сільської ради шляхом приєднання до Пустомитівської міської ради" Пустомитівська міська рада вважається правонаступником всього майна, прав та обов'язків Семенівської сільської ради, Сторони погодили внести зміни в Договір про приєднання до електричних мереж (нестандартне приєднання) №131-726/2 від 03.03.2016р., укладеного 05.04.2016р., та викласти преамбулу в наступній редакції:

1. «Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго", в особі Начальника ВП ВД Сокіла Юрія Ігоровича, що діє на підставі довіреності №112-07-5556 від 10.11.2021р., з однієї сторони, та

Пустомитівська міська рада, в особі міського голови Серняка Олега Володимировича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Замовник), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Виконавця послуг (далі Договір).»

2. Пункт 7.1. розділу VII Договору про приєднання до електричних мереж №131-726/2 від 03.03.2016р. викласти в наступній редакції:

«Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до 31.12.2023р.»

3. Розділ IX Договору про приєднання до електричних мереж №131-726/2 від 03.03.2016р. викласти в наступній редакції:

«IX.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН»

Виконавець послуг
ПрАТ "Львівобленерго"

79026, м.Львів, вул.Козельницька 3

р/р UA 19 339500 2600200443120000003 у АТ

"Таскомбанк"

МФО, ЄДРПОУ 00131587

ІПН 001315813027

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Тел.: 239-23-59

М. П.

Замовник

Пустомитівська міська рада

Пустомитівський р-н.,

м.Пустомити, вул.Грушевського, 60

р/р 35425013006397 МФО 825014 ЄДРПОУ 04372187

ІПН _____ СППДВ _____

паспорт _____ № _____

виданий _____

Ідент. номер _____

Тел.: _____

М. П.

Начальник ВП ВД

/ Сокіл Ю.І.

(підпис, П. І. Б.)

"__" ____ 20__ року

/ Серняк О. В.

(підпис, П. І. Б.)

"__" ____ 20__ року

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.

5. Дану Додаткову Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

6. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору про приєднання до електричних мереж № 131-726/2 від 03.03.2016р., укладеного 05.04.2016р.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець послуг
ПрАТ "Львівобленерго"

79026, м. Львів, вул. Козельницька 3

р/р UA 19 339500 2600200443120000003 у АТ

"Таскомбанк"

МФО, ЄДРПОУ 00131587

ІПН 001315813027

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Тел.: 239-23-59



/ Сокіл Ю.І.

(підпис, П. І. Б.)

27 2023 року

Замовник

Пустомитівська міська рада

Пустомитівський р-н.,

м. Пустомити, вул. Грушевського, 60

р/р 35425013006397 МФО 825014 ЄДРПОУ 04372187

ІПН

СППДВ

паспорт

№

виданий

Ідент. номер

Тел.:

М. П.



Серняк О. В.

(підпис, П. І. Б.)

10 2023 року

Виконав: С.Шпак, тел. 239-21-15