

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський фаховий коледж туризму та
готельного господарства
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 24 ” квітня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення
(Послуги з підготовки центрального теплового пункту (ЦТП), індивідуального теплового пункту (ІТП)
гуртожитку та індивідуального теплового пункту (ІТП) навчального корпусу до роботи в зимовий
період 2024-2025рр.)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт засувок діаметром 80 мм	шт	4	
2	Ремонт засувок діаметром 50 мм	шт	4	
3	Очищення парозбірників від накипу і бруду	шт	2	
4	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	шт	12	
5	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	
6	Прочищення відцентрових насосів, діаметр патрубка до 100 мм	насос	2	
7	Хімічне очищення теплообмінників, площа поверхні, що очищається, від 50 до 100 м2	казан	1	
8	Прочищення стояків одноконтурної системи центрального опалення	ст-пов.	6	
9	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	20	
10	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 75-80 мм	м	200	
11	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	200	
12	Ремонт водоструменевих елеваторів №3-5	елеватор	1	
13	Ремонт засувок діаметром до 100 мм	шт	2	
14	Ремонт засувок діаметром 80 мм	шт	2	

15	Очищення грязьовиків від накипу і бруду	шт	2	
16	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	шт	6	
17	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
18	Прочищення стояків однотрубної системи центрального опалення	ст-пов.	15	
19	Прочищення відцентрових насосів, діаметр патрубків до 100 мм	насос	2	
20	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	шт	6	
21	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
22	Ремонт засувки діаметром 80 мм	шт	4	
23	Очищення грязьовиків від накипу і бруду	шт	2	