

Вказано

Нагаляю
Самбірського ВУЗКІ
Лужинському М.І
провідного енергетика
Мичак Я.М.

Спущенова заявка

В зв'язку з аварійною ситуацією, яка
склалася на підкачуючій насосній станції
по вул. Шухевича, виникла крайня необхід-
ність у придбанні та встановленні водопро-
пусної потужності Р-3-5 кВт, висотою підйому
32-40 м, та продуктивністю Q 100-450 л/сек.

25.04.2024 р.

