

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносили сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6204 – ТП-370 – РУ-0,4 кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

**- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6204 – ТП-370 – РУ-0,4 кВ – ЩС-0,4 кВ
— Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. В'ячеслава Чорновола, 1/1.**

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ. Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанцій, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайті Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

«17» 12 2019 р.

Споживач

М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

«17» 12 2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 — ТП-120 — РУ-0,4 кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 — ТП-120 — РУ-0,4 кВ —
Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Потьомкінська, 24/2.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ. Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанції, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайт Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

Директор з операційного дії з електричної енергії
М.П. (посада) М.П. Гончарук
М.П. (підпис, П.І.Б.)
«17» 12 2019 р.

Споживач
М.П. (підпис, П.І.Б.)
«17» 12 2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Центральна” – ПС 35/6 кВ „Вокзальна”, ф-6107 – ТП-71 – РУ-0,4 кВ.

- ПС 150/35/6 кВ „Центральна” – ПС 35/6 кВ „Вокзальна”, ф-6105 – ТП-103 – РУ-0,4 кВ

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Центральна” – ПС 35/6 кВ „Вокзальна”, ф-6107 – ТП-71 – РУ-0,4 кВ — ВРУ-0,4 кВ ПрАТ „Інпроектсервіс” пр. Центральний, 67 — Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Чкалова, 20/9.

- ПС 150/35/6 кВ „Центральна” – ПС 35/6 кВ „Вокзальна”, ф-6105 – ТП-103 – РУ-0,4 кВ — ВРУ-0,4 кВ ПрАТ „Інпроектсервіс” пр. Центральний, 67 — Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Чкалова, 20/9.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ. Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанції, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайт Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

(посада)

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

Споживач

М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6204 – ТП-370 – РУ-0,4 кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6204 – ТП-370 – РУ-0,4 кВ – ШС-0,4 кВ

— Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. В'ячеслава Чорновола, 1/1.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ.

Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанції, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайті Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

Споживач

М.П.

(посада)

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6201А – ТП-304 – РУ-0,4 кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Промзона” - ПС 35/6 кВ „Восточна”, ф-6201А – ТП-304 – РУ-0,4 кВ —

Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. В'ячеслава Чорновола, 1/1.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ.

Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанцій, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайті Оператора системи) та автоповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

Споживач

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 А — ТП-275 — РУ-0,4 кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 А — ТП-275 — РУ-0,4 кВ —
Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Нікольська, 47.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ. Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанції, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайті Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи

Директор з контролю якості
електричної енергії
(посада)
М.П. «17» 12 2019 р.

Споживач

Головне управління ДПС у Миколаївській області
М.П. (за наявності)
«17» 12 2019 р.

Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

Відносини сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій та дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме рівні споживання електричної енергії та потужності, участь Споживача у графіках обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень Споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійних відключень та порядок їх застосування визначаються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі та умовами цього Додатку № 5.

З метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики з передачі та постачання електричної енергії складаються і застосовуються графіки обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання відповідно до галузевих нормативно-технічних документів.

1. Оператор системи у відповідності до нормативних документів складає графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП), які доводяться до споживача ПОВІДОМЛЕННЯМ, що є додатком до цього Додатку № 5 до Договору.

До ГОЕ та ГОП включаються лише непобутові споживачі з приєднаною потужністю 500 кВт і вище незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.

2. Споживач залучений до ГОЕ та/або ГОП зобов'язаний протягом 20 діб з дня отримання ПОВІДОМЛЕННЯ виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання, а також розробити організаційно – технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання резервних джерел живлення.

3. До графіків аварійних відключень (ГАВ, СГАВ) та автоматичного частотного розвантаження (АЧР) занесені наступні лінії (фідера) Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 А — ТП-275 — РУ-0,4 кВ.

- ПС 150/6 кВ «Чкаловська», ф-61224А — ТП-4 — РУ-0,4кВ.

3.1. ПС 150 – 35 – 10(6) – 0,4 кВ Оператора системи, від якої підключені електроустановки Споживача:

- ПС 150/35/6 кВ „Піски” – ПС 35/6 кВ „Сухий Фонтан”, ф-683 А — ТП-275 — РУ-0,4 кВ —

Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Лягіна, 6.

- ПС 150/6 кВ «Чкаловська», ф-61224А — ТП-4 — РУ-0,4кВ —

Головне управління ДПС у Миколаївській області вул. Лягіна, 6.

4. Порядок повідомлення про участь Споживача у графіках ГАВ, СГАВ, АЧР, ГПВ. Відповідно до галузевих нормативно-технічних документів в ОЕС України введення в дію ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюються за командою чергового диспетчера Регіонального Диспетчерського Центру Південного регіону. Черговий диспетчер Оператора системи надає команду черговому підстанції, який виконує команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження з визначенням черговості відключення ліній.

5. Час початку введення графіків обмеження (ГОЕ, ГОП) доводиться черговому персоналу споживача Оператором системи (телефонограмою, факсограмою або електронною поштою) не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження. Для оповіщення споживачів про введення обмеження у неробочий час, вихідні та святкові дні використовуються засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, офіційний веб-сайті Оператора системи) та автовідповідачі.

6. Споживач, включений до заходів аварійного розвантаження, зобов'язаний виконувати розпорядження оператора системи розподілу щодо їх введення у заданих обсягах та впродовж заданого періоду.

7. Споживач несе відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання та/або потужності, а також за можливі негативні наслідки відключення.

Оператор системи


Директор з комерційних відносин електричної енергії
(посада)

М.П.

«17» 12

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.



М.П. (за наявності)

«17» 12

(підпис, П.І.Б.)
2019 р.