



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт системи опалення із заміною труб та фасонних частин з гідравлічним випробуванням на об'єкті Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144

Умови виконання робіт : відповідно до будівельних норм и правил (СНиП) та технології будівельного виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання трубопроводів діаметром до 50 мм	м	90	
2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	22	
3	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 60х60 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
4	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	4	
5	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром до 50 мм	м	90	
6	Демонтаж, монтаж та обв'язування радіаторів	шт	10	
7	Переврізування труб системи опалення діаметром до 50 мм в існуючі мережі	шт	2	
8	Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення, діаметром до 50 мм	м	100	
9	Установлення фасонних частин: коліна, муфти, переходи, хомути	шт	166	
10	Установлення кульових кранів	шт	24	



Степанюк Н.М.

Перевіряв

Інженер з ремонту

Івченко С.В.