

від 17.10.2023 р. № 26

Перелік внесених змін до тендерної документації на закупівлю товару за предметом закупівлі **Катіоніт Ку-2-8 в Na+ (в натрієвої формі)** за процедурою відкритих торгів, розпочатої відповідно до номеру процедури закупівлі в системі електронних торгів закупівель UA-2023-10-16-010463-а.

Додаток 3 «Технічні вимоги».

1. Повна статична обмінна ємність Не менш **1,8 г-екв/дм3**.
2. Максимально допустима температура робочого середовища **120°C**.

Уповноважена особа



Тетяна ПОБЕРЕЖНА