



„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 ЧМР

Маш Лариса МАКСЮТА

„10” *травня* 2023р.

А К Т

Ми, комісія в складі: інженера ГЦГО департаменту освіти та гуманітарної політики Олександра Левченка, заступника директора з господарської роботи Надії Литвинової та ФОП Панасюк А.О., у присутність робітника з ремонту приміщення Олександра Прилипенко, склали цей акт про те, що 09.05.2023р. провели обстеження приміщень.

При обстеженні виявили порив труб гарячого та холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Труби через довгострокову експлуатацію зносилися, проржавіли, в багатьох місцях свищі. Витоки спричинили затоплення приміщення.

Комісія вважає, що для забезпечення належного санітарного стану, безпечної та надійної експлуатації будівлі необхідно виконати аварійний поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж закладу.

Олександр Левченко
Олександр ЛЕВЧЕНКО

Надія Литвинова
Надія ЛИТВИНОВА

Олександр Прилипенко
Олександр ПРИЛИПЕНКО