

ЗАТВЕРДЖЕНО

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Утримання в належному стані мережі електропостачання (поточний ремонт) Стрийської дитячої музичної школи ім. О.Нижанківського по вул. Валовій, 11 м. Стрия Львівської області
(ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавівшних	шт	12	
2	Вимикач 2 клавівшний	шт	12	
3	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавівшних	шт	51	
4	Вимикач 1 клавівшний	шт	51	
5	Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	84	
6	Розетки подвійні	шт	60	
7	Розетки одинарні	шт	24	
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	40	
9	Монтаж світильників	шт	40	
10	Світильник.	шт	40	
11	Установлення розподільних коробок	шт	60	
12	Коробка розгалужувальна	шт	60	
13	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	2530	
14	Кабель ВВГ нг 3х2,5мм	м	1500	
15	Кабель ВВГ нг 3х1,5мм	м	1000	
16	Кабель ВВГ нг 5х10 мм	м	30	
17	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	61	
18	Автоматичний вимикач 380В	шт	6	
19	Автоматичний вимикач 220В	шт	55	
20	Прокладання коробів пластикових	м	900	
21	Короб 16х20	шт	750	
22	Короб 40х80	шт	150	
23	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
24	Щиток	шт	3	
25	Дюбель	шт	1200	
26	Шина нульова	шт.	6	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40	

Склад

Фабрико В.Б.

Перевірив

Шишко Р.М.