

ПРОТОКОЛ № 65

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

від «31» травня 2023 р.

м. Полтава

На підставі службової записки, яка надійшла від в.о. начальника ВМТП та враховуючи статтю 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене Наказом ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» від 21.04.2020 року №156, з метою організації закупівлі за ДК 021:2015:44620000-2: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі. Частини до котла ВК32, враховуючи очікувану вартість предмета закупівлі, яка складає 291 900,00 грн.(з ПДВ), з урахуванням положень «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі — Особливості),

ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до службової записки отриманої від в.о. начальника ВМТП Козак В., необхідно укласти договір з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мегават-М» на придбання частин котла, необхідних для ремонту котла ВК-32.

До службової записка додано протокол засідання технічної ради ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» від 29.05.2023р. В протоколі зазначено, що при проведенні внутрішнього огляду і гідстатичного випробування виявлені пошкодження котла, які необхідно терміново усунути до початку опалювального сезону. Ремонтні роботи займуть 3,5 місяці за умови наявності частин котла, що потребують ремонту та заміни.

Проведення відкритих торгів на закупівлю даного обладнання займе 3-4 неділі.

Дане обладнання виготовляється під замовлення, а це ще не менше 30 днів.

Виконати ремонтні роботи до початку опалювального сезону в таких умовах не можливо.

Підприємство отримало комерційну пропозицію від виробника даних котлів в Україні. Вартість обладнання складає 291 900,00 грн., строк виготовлення – до 20 календарних днів в залежності від наявності комплектуючих.

Зважаючи на вище викладене, Замовник має об'єктивні підстави керуючись абз.5 п.п.3 п.13 Особливостей укласти договір без застосування відкритих торгів з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мегават-М». Замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв).

2. Внести та затвердити зміни до річного плану закупівель на 2023 рік.

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик зміни до річного плану на 2023 рік на веб-портал Уповноваженого органу у порядку, передбаченому у п. 14 Особливостей та ст. 4 Закону.


4. Після укладання Договору відповідно до указаних пунктів Особливостей оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до п.3⁸ р.Х Закону України «Про публічні закупівлі».

Додаток: Протокол засідання технічної ради підприємства.

Уповноважена особа



Тетяна КОТЕЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор технічний
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

В. ПАСІЧКО

ПРОТОКОЛ № 1
засідання технічної ради

29.05.2023 р.

м. Полтава

Голова:

- В. Пасічко - директор технічний.

Секретар:

- О. Колеснік - начальник дільниці наладки.

Присутні:

- А. Потьома	- заст. директора технічного.
- О. Баюн	- начальник служби експлуатації.
- В. Бородавка	- начальник виробничої служби.
- В. Борута	- начальник служби централізованих ремонтів.
- В. Баранчіков	- начальник ВДС.
- О. Дергільов	- начальник 3-го теплового району.
- А. Глянцев	- начальник випробувальної лабораторії.
- В. Козак	- в.о. начальника відділу МТП.

Порядок денний:

1. Аварійний ремонт котла КСВа-2.5 Гс ВК-32 №3 (інвентарний номер 240123528252, дата введення в експлуатацію 01.12.1996) на котельні по вул. Соборності, 42.

СЛУХАЛИ:

В. Пасічко: Колеги, необхідно розглянути питання аварійного ремонту котла №3 на котельні по вул. Соборності, 42, оскільки в опалювальний сезон ми залишаємося без резерву.

ВИСТУПИЛИ:

О. Дергільов: Під час щорічного планового ремонту котельні по вул. Соборності, 42 при проведенні внутрішнього огляду і гідростатичного випробування котла №3 були виявлені пошкодження, що потребували додаткової перевірки стану труб та елементів котла випробувальною лабораторією. Котельня залишається без резерву, тому необхідне термінове усунення пошкоджень до початку опалювального сезону.

А. Глянцев: При огляді котла виявлені дефекти та складено відповідний Акт. Рекомендовано замінити 100% димогарних труб котла, передню та задню трубні дошки. У цьому випадку можливість подальшої експлуатації котла до заміни дефектних елементів неможлива.

В. Бору́та: Однозначно котел потрібно робити. Але, якщо спецматеріали будуть на складі, то для виготовлення заготовок нам необхідно 2 місяці, потім ще 1,5 місяця на проведення монтажних робіт. За таких умов, до початку опалювального сезону ми не встигнемо виконати весь об'єм робіт по котлу на котельні Соборності, 42 без шкоди іншим плановим роботам та через завантаженість дільниці.

В. Козак: На даний момент у нас є комерційна пропозиція спеціалізованого та сертифікованого підприємства, яке готове в термін до 20 календарних днів поставити необхідні нам готові елементи котла. Оскільки обладнання коштує більше 100 тис.грн. – потрібно проводити тендер або розглянути варіант закупки без тендеру, тому що обладнання необхідно виготовити під замовлення, а на це потрібен час.

О. Баю́н: Щоб встигнути до початку опалювального сезону та враховуючи завантаженість дільниці старшого майстра О.Струтовського необхідно терміново придбати готові елементи котла, розглянувши варіант закупки без тендеру. Головне, щоб наявні заготовки відповідали експлуатаційним документам виробника котла та його паспортним даним.

В. Пасі́чко: Беручи до уваги вищесказане, щоб встигнути до початку опалювального сезону, необхідно терміново придбати готові елементи котла та внести зміни в план-графік дільниці старшого майстра О.Струтовського для проведення аварійного ремонту котла №3.

В обговоренні приймали участь: А. Потьо́ма, В. Борода́вка, В. Бара́нчиков.

ВИРІШИЛИ:

1. В найкоротший термін придбати обладнання та провести аварійний ремонт котла КСВа-2.5 Гс ВК-32 №3 на котельні по вул. Соборності, 42.

Додатки:

1. Робочий акт від 22.05.2023 р.
2. Комерційна пропозиція ТОВ «НВП «Мегават-М»».


Секретар



О. КОЛЕСНИК


Члени технічної ради:

Заст. директора технічного




А. ПОТЬОМА

Начальник служби експлуатації




О. БАЮН

Начальник виробничої служби




В. БОРОДАВКА

Начальник служби централізованих
ремонтів




В. БОРУТА

Начальник ВДС




В. БАРАНЧИКОВ

Начальник 3-го теплового району




О. ДЕРГІЛЬОВ

Начальник випробувальної лабораторії



А. ГЛЯНЦЕВ

В.о. начальника відділу МТП



В. КОЗАК

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор технічний
ПОКВПТГ "Полтавтеплоенерго"
В.С.Пасічко
«___» _____ 2023 р.

РОБОЧИЙ АКТ

22.05.2023 р.

м. Полтава

Котельня по вул. Соборності, 42.

Котел "ВК-32", реєстр. № 688, зав. № 46, ст. № 3.

При зовнішньому, внутрішньому огляді котла та проведення ультразвукової товщинометрії виявлено:

- димогарні труби котла мають значні корозійні роз'їдання внутрішньої поверхні (зі сторони димових газів), деякі труби мають свищі:
 - другий ряд – труби № 3, 5;
 - третій ряд – труба № 1;
 - п'ятий ряд – труби № 1, 8;
 - сьомий ряд – труба № 11;
- задня трубна дошка котла має значні корозійні роз'їдання глибиною до 2 мм, товщина стінки становить 4,0÷4,5 мм.

Провести ремонт:

- замінити димогарні труби котла:
 - другий ряд – труби № 3, 5;
 - третій ряд – труба № 1;
 - п'ятий ряд – труби № 1, 8;
 - сьомий ряд – труба № 11;

Рекомендовано:

- замінити 100% димогарних труб котла, передню та задню трубні дошки.

Експерт технічний



М.А.Деркач

Майстер випробувальної лабораторії
дефектоскопії металів, ТО та ТД



О.М.Нейфельд

Погоджено:

Начальник випробувальної лабораторії
дефектоскопії металів, ТО та ТД



А.С.Глянцев

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕГАВАТ-М»
ТОВ «НВП «МЕГАВАТ-М»

вул. О. Довбуша 18, м. Київ, 02092, тел. (044) 451 63 62, (067) 466 36 88
сайт: megavat.com.ua, e-mail: megavat-m@ukr.net
п/р UA663808050000000026003187627 в АТ «Райффайзен Банк», м. Київ МФО 380805
Код ЄДРПОУ 31924358, ІПН 319243526534, св-во 35602418

№ 90 від 24.05.2023

ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"
minaev.a@pte.poltava.ua

ТОВ "НВП "Мегават-М" є спеціалізованим підприємством у галузі виготовлення теплотехнічного обладнання. Наше виробництво і продукція сертифіковані.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Найменування	К-ть	Ціна, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ
1	Комплект турбулізованих димогарних труб до котла КСВ-2,5 «ВК-32» 124 шт.	1	255 000	255 000
2	Передня трубна дошка котла КСВ-2,5 «ВК-32», ст. 6 мм 09Г2С	1	9600	9600
3	Перегородки №2 та №3 до котла КСВ-2,5 «ВК-32» ст. 6 мм 09Г2С	2	8850	17 700
4	Задня трубна дошка котла КСВ-2,5 «ВК-32»	1	9600	9600

Ціна дійсна до:
Термін поставки:

Умови постачання:
Доставка:

30.06.2023 р.

до 20 календарних днів (в залежності від комплектуючих на момент замовлення)

за домовленістю

Кур'єрською службою (Нова Пошта, Делівері, САТ) за рахунок замовника, згідно тарифів перевізника.

З повагою,

Заступник директора



Ігор ТРЕТЬЯКОВ