

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ "КОЛЬЧУГА-1", іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Пархомюк Марії Миколаївни, що діє на підставі Статуту та надає послуги на підставі Наказу про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт з протипожежного призначення № НС-348 від 21.06.2022 року Державної служби України з надзвичайних ситуацій з однієї сторони, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАРАШТЕПЛОДОКАНАЛ» ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Саушкіна Романа Юрійовича, який діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Замовник з іншої сторони, далі "Сторони", а кожна окремо Сторона уклали цей Договір про наступне:

І. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

ОБ'ЄКТ - приміщення (або його частина), яке відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними конструкціями (капітальними або некапітальними стінами), обладнане пожежною сигналізацією з підключенням на апаратуру ПЦС.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - ручне або автоматичне взяття під спостереження систем передачі тривожних сповіщень на об'єктах, приміщеннях з особистим майном фізичних осіб та зняття з-під спостереження та контроль за їх станом упродовж усього періоду пожежної охорони за допомогою ПЦС.

СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (далі - сигналізація) - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на виконання автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимового захисту, а також інших пристроїв протипожежного захисту.

ГШР - група швидкого реагування.

ПЦС - пункт централізованого спостереження Виконавця.

СПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ - сповіщення про перехід сигналізації з режиму «СПОСТЕРЕЖЕННЯ» в режим «ТРИВОГА».

СИГНАЛ ТРИВОГИ - сигнал, сформований сигналізацією, коли вона перебуває в режимі «ТРИВОГА».

РЕЖИМ ТРИВОГИ - стан сигналізації або її частини, що є результатом реагування на наявність пожежі (загоряння) та/або несправність технічних засобів АПС.

ХИБНЕ СПРАЦЮВАННЯ - ненавмисне, випадкове натискання кнопки ручної тривожної сигналізації, або таке, що викликане порушенням порядку користування засобами сигналізації Замовником, чи його відповідальними особами.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення сигналізації в стан, в якому вона здатна виконувати потрібну функцію.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується здійснювати послуги з цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації об'єкта та технічне обслуговування за кодом ДК 021:2015:79710000-4 «Охоронні послуги» (Додаток №1 до Договору).

2.2. Спостереження здійснюється шляхом підключення сигналізації та оповіщення про пожежу на Об'єкті Замовника на ПЦС Виконавця, передачі тривожних повідомлень про спрацювання пожежної сигналізації на оперативно-диспетчерську службу ГУ ДСНС України в Рівненській області для надання пожежної допомоги.

2.3. Спостереження за Об'єктом реалізується шляхом:

а) тестування сигналізації, що здійснюється автоматично;

б) негайного реагування на сигнали тривоги від сигналізації;

в) реагування на сигнали тривоги, які надійшли на ПЦС від сигналізації, яка знаходиться на Об'єкті, якщо на протязі 3-х хвилин після надходження сигналу не надходить повідомлення про хибне спрацювання або технічне пошкодження від довіреної особи, яка знаходиться на Об'єкті:

г) повідомлення Замовнику, або довірєній особі, щодо надходження сигналу від сигналізації про виникнення пожежі (загоряння) на Об'єкті Замовника.

2.4. "Виконавець" здійснює технічне обслуговування системи передачі повідомлень, усуває несправності, що виявлено при технічному обслуговуванні системи пожежної сигналізації або по виклику "Замовника".

2.5. Обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу здійснюється за окремо укладеним договором.

2.6. Ремонт обладнання системи пожежного передавання, що неможливо виконати за місцем знаходження, "Виконавець" проводить окремо. Оплата цих робіт здійснюється згідно окремих рахунків за попереднім узгодженням із "Замовником".

2.7. "Замовник" зобов'язується прийняти виконані роботи в установлений строк та своєчасно провести розрахунки згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт.

ІІІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість наданих за Договором послуг з цілодобового спостереження за системою пожежної сигналізації об'єкта та технічного обслуговування (далі – послуги) визначається Сторонами в Дислокації-розрахунку послуг та становить: 262 грн. 80 коп. (Двісті шістьдесят дві гривні 80 копійок) без ПДВ. Загальна сума Договору протягом строку дії Договору складає: 1 314 грн. 00 коп. (Одна тисяча триста чотирнадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Оплата за послуги здійснюється на підставі рахунку, виданого Виконавцем, щомісячно протягом 30-ти календарних днів шляхом перерахування Замовником на рахунок Виконавця відповідної суми, вказаної у Дислокації-розрахунку послуг (*Додаток №1 до Договору*).

3.3. Оплата за надання послуг згідно з цим Договором здійснюється у національній валюті України.

3.4. У випадку ненадходження оплати у встановлений п.3.2 цього Договору строк Виконавець направляє Замовнику письмове повідомлення з вимогою оплатити заборгованість протягом 10 днів та попередженням про припинення надання послуг у випадку нездійснення оплати в зазначений строк.

При не оплаті заборгованості Замовником у зазначений в повідомленні строк Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг Замовнику через 5 днів після закінчення строку на оплату заборгованості та розірвати Договір в односторонньому порядку.

ІV. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Підготувати Виконавцю Об'єкт для проведення робіт по підключенню на ПЦС та надати необхідну для проведення робіт технічну документацію по Об'єкту. В разі відсутності необхідного для підключення до ПЦС технічного обладнання, Замовник зобов'язується придбати його до початку виконання робіт по підключенню на ПЦС Виконавця.

4.2. До підключення на ПЦС Виконавця:

а) призначити відповідальну особу, за експлуатацію сигналізації, яка знаходиться на Об'єкті для контролю за належним управлінням сигналізацією;

б) під час проведення ремонтних робіт в приміщенні, обладнаному сигналізацією, які можуть тягти за собою виникнення неполадок сигналізації (пошкодження або обрив шлейфів, пошкодження пожежних та ручних сповіщувачів, приймально-контрольного приладу, довгострокове відключення електроенергії) не пізніше ніж за 48 годин сповістити письмово або за телефонами (067) 360-36-39, (067) 364-12-14 на ПЦС Виконавця для тимчасового відключення сигналізації.

в) забезпечити наявність на Об'єкті: проектної документації, робочих креслень сигналізації, акту прийому і здачі до експлуатації, оформленого за встановленим зразком, паспортів на обладнання і прилади сигналізації, інструкції по експлуатації сигналізації, посадових інструкцій осіб, які відповідають за належне утримання сигналізації. Завести журнал обслуговування, в якому буде здійснюватися реєстрація утримання, термінів та виконавців робіт по технічному обслуговуванню обладнання.

4.3. Здійснювати щомісячну оплату наданих послуг в розмірах і у строки, встановлені пунктом 3.2 даного Договору.

4.4. Забезпечити доступ на об'єкт представників "Виконавця", для виконання послуг передбачених Договором. Не допускати до обслуговування та ремонту СПС сторонніх осіб, окрім представників "Виконавця".

4.5. Надати Виконавцю для ознайомлення оригінали документів або завірені в

установленому порядку їх копії, що підтверджують його право володіння чи користування майном, у т.ч. територією, будівлею (приміщенням) щодо якого мають здійснюватися заходи пожежної охорони.

4.6. Постійно контролювати мережі електроживлення, які використовуються для передачі повідомлень про стан сигналізації, а у випадку їх пошкодження - забезпечити своєчасний ремонт.

4.7. Виконувати правила експлуатації сигналізації згідно Інструкції з користування пожежної сигналізації (*Додаток №2 до Договору*). Негайно повідомляти "Виконавця" про виявлені недоліки в роботі або пошкодження сигналізації по **моб. 067-360-36-39, 067-364-12-14.**

V. ОBOB'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язується провести роботи по підключенню сигналізації Об'єкта на ПЦС пожежної охорони, по проведенню технічного обслуговування об'єкта та здійснювати цілодобове спостереження за виникненням на Об'єкті Замовника пожеж (загорянь), а також здійснювати цілодобовий прийом за допомогою обладнання ПЦС повідомлень про стан сигналізації Об'єкта Замовника.

5.2. У випадку надходження сигналу Тривога - пожежа на ПЦС від сигналізації Об'єкта Замовника та якщо на протязі 2-х хвилин після надходження сигналу не надійшло повідомлення від персоналу Об'єкта Замовника про хибне спрацювання або пошкодженні сигналізації Об'єкта Виконавець зобов'язується:

- протягом 3-х наступних хвилин повідомити про виникнення пожежі (загоряння) на Об'єкті Замовника або його довірену особу;

- повідомити про спрацювання пожежної сигналізації на оперативно-диспетчерську службу ГУ ДСНС України в Рівненській області для направлення пожежної охорони на ліквідування пожежі (загоряння).

5.3. Надавати "Замовнику" технічні рекомендації по покращенню роботи пожежної сигналізації.

5.4. Якісно здійснювати технічне обслуговування обладнання системи пожежного спостереження не менше одного разу на місяць та усувати несправності в його роботі. Технічне обслуговування здійснюється згідно узгодженого та затвердженого графіка, про що робиться відповідний запис в журналі обслуговування.

5.5. Недоліки в роботі обладнання СПС, виявлені під час обслуговування або за заявкою "Замовника", що можуть бути усунені за місцем його знаходження (в обсязі поточного ремонту) виконуються "Виконавцем" в терміни визначені нормативними документами з часу отримання заявки.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків по Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

6.2. У випадку помилкового спрацювання сигналізації, що призвело до хибного виїзду аварійно-рятувальної служби ГУ ДСНС України в Рівненській області, комісія з повноважених осіб "Виконавця" і "Замовника", які відповідають за технічну працездатність сигналізації, з'ясовує причини спрацювання. Рішення комісії оформляється двостороннім актом.

6.3. "Виконавець" не відповідає за збереження матеріальних цінностей на об'єкті, обладнаному системою пожежного спостереження. Завданням "Виконавця" є зменшення ризику отримання збитку "Замовником" у випадку виникнення пожежі.

6.4. "Виконавець" несе відповідальність за не своєчасну передачу сигналу "Пожежа" на оперативно-диспетчерську службу ГУ ДСНС України в Рівненській області та неякісне виконання технічного обслуговування СПП.

6.7. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору "Виконавцем", "Замовник" має право відмовитись від Договору.

VII. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено довідкою Торгово-промислової палати України у визначеному цим Договором порядку. Про настання та припинення обставин форс-мажору сторона зобов'язана повідомити іншу сторону Договору протягом трьох днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно. Неповідомлення або несвоєчасне

повідомлення про початок або закінчення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатись на них.

7.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок або непереборна сила.

7.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

7.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7.2. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням ними цього Договору, вирішуються у порядку досудового врегулювання спорів, встановленому чинним господарським процесуальним законодавством України.

8.2. Спори, які не вирішені у порядку, передбаченому п. 8.1. даного Договору, вирішуються господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

IX. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з 01.08.2022 року і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від повного виконання своїх зобов'язань за цим Договором. 9.3. Усі правовідносини, що виникають між Сторонами у зв'язку з цим Договором, регулюються виключно чинним законодавством України.

9.4. Договір з додатками, що є його невід'ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких по одному примірнику знаходиться у Виконавця та Замовника.

9.5. Сторони можуть змінити умови цього Договору шляхом укладення Додаткових угод.

9.6. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору, направляє іншій Стороні відповідну пропозицію у письмовій формі. Сторона, яка отримала пропозицію про зміну умов Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції письмово повідомляє другу Сторону про результат розгляду.

9.7. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене:

9.7.1. за згодою Сторін;

9.7.2. у випадку припинення права Замовника на володіння та користування об'єктом;

9.7.3. за наявності спору між Замовником та третьою особою щодо права володіння та користування об'єктом;

9.7.4. знищення об'єкта або сигналізації;

9.7.5. у випадку відмови Замовника від ремонту сигналізації на об'єкті і це унеможливило надання послуг Виконавцем;

9.7.6. у випадку закінчення строку експлуатації всіх або одного з технічних засобів сигналізації, встановленого виробником таких засобів;

9.7.7. у випадку виходу з ладу мережі електроживлення та (або) ліній електрозв'язку, до яких підключена сигналізація;

9.7.8. у випадку припинення постачання електроенергії або послуг електрозв'язку Замовнику підприємствами постачальниками;

9.7.9. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Договором.

9.7.10. внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у розділі 7 Договору, через 1-3 місяця після його настання.

9.8. При достроковому розірванні Договору Сторона, ініціатор розірвання Договору, повинна письмово попередити про це другу Сторону у строк не менше ніж за 15-ть календарних днів до дати розірвання, крім випадків, прямо передбачених даним Договором.

9.9. У разі розірвання (припинення) Договору Сторони зобов'язані провести всі необхідні розрахунки.

9.10. У разі розірвання Договору Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю за надані послуги по останній день їх надання включно. Останній день надання послуг визначається в Акті зняття з-під спостереження, який в обов'язковому порядку складається Сторонами у випадку розірвання (припинення) Договору.

Х. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити нерозголошення умов даного Договору. Надання інформації третім особам, її публікація будь-яким іншим засобом можуть мати місце тільки при письмовій згоді обох Сторін, незалежно від мети та терміну припинення дії даного Договору.

10.2. Ні одна із Сторін немає права передавати свої права та обов'язки по Договору третім особам без письмової угоди на це іншої Сторони.

ХІ ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11. Додатки до Договору:

- Додаток №1 - Дислокації-розрахунку послуг;
- Додаток №2 - Інструкція з користування пожежної сигналізації.

ХІІ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

“ВИКОНАВЕЦЬ”:

ТОВ “СБ “КОЛЬЧУГА - 1”

34402, Рівненська обл., Вараський район,

м. Вараш, Вараш мікрорайон, буд. 22А

IBAN UA083052990000026000020801613

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код ЄДРПОУ 42847428

тел. +380679987357

e-mail: kolchuga_varash@ukr.net

сайт: kolchuga-lutsk.ua



Директор

Марія ПАРХОМІЮК

м.п.

“ЗАМОВНИК”:

КП «ВТБК» ВМР

Юридична адреса:

34400, Рівненська обл., м. Вараш,

майдан Незалежності, 2

Фактична адреса:

34400, Рівненська обл., м. Вараш,

м-н Вараш, 25В.


код ЄДРПОУ 30536302, МФО: 305299

UA 043052990000026004040701487

в АТ КБ «Приватбанк»

Св.№ 25263912, ІПН№ 305363017186

Тел.(03636)2-38-65



Директор

Роман САУШКІН

м.п.

Економіст
Генеральний директор
Тол. бух. Директор
Мат. каб. Директор

Дислокація об'єкту

Замовник:

№	Найменування об'єкту, приміщення	Адреса	Час нагляду					Всього годин в місяць
			робочі	перед-вихідні	вихідні	перед-святкові	святкові	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приміщення Вимірювальної лабораторії МОС комунального підприємства «Вараштепловодоканал»	Рівненська обл., м. Вараш, район очисних споруд	Цілодобово					24/7

Розрахунок вартості послуг

№	Найменування об'єкту, приміщення	Години нагляду	Вартість нагляду в місяць грн. без ПДВ
	2	5	
1	Приміщення Вимірювальної лабораторії МОС комунального підприємства «Вараштепловодоканал»	23:59- 23:59	262,80

Загальна сума Договору становить 1 314 грн.00 коп. (Одна тисяча триста чотирнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

“ВИКОНАВЕЦЬ”:
ТОВ “СБ”КОЛЬЧУГА - 1”

Директор

М.П.

Марія ПАРХОМІЮК

“ЗАМОВНИК”:
КП «ВТБК» ВМР

Директор

М.П.

Роман САУШКІН

ІНСТРУКЦІЯ з користування пожежної сигналізації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. На об'єкті повинний бути забезпечений "Замовником" вільний доступ представникам "Виконавця" до обслуговування засобів пожежної сигналізації. Допускати до засобів сигналізації сторонніх осіб категорично забороняється.

1.2. Спостереження за станом засобів пожежної сигналізації об'єкта здійснюється цілодобово, потреба в здачі /знятті/ пожежної сигналізації виникає після довільних спрацювань, усуненні технічних несправностей відповідальними особами "Замовника".

1.3. Для здачі пожежної сигналізації об'єкта під централізоване спостереження телефонна лінія або канал зв'язку, що виділені "Замовником" на об'єкті для підключення сигналізації, електроживлення засобів сигналізації повинні бути в справному стані. Відповідальність за справність телефонної лінії, каналів зв'язку та електроживлення несе "Замовник".

1.4. Осіб відповідальних за здачу /зняття/ пожежної сигналізації об'єкта під спостереження на пункт централізованого спостереження (ПЦС), призначає "Замовник". Список таких осіб з точними домашніми адресами і телефонами надаються "Виконавцю" окремим листом.

1.5. Ключі від об'єкта повинні одночасно знаходитися не менше ніж у 2-х відповідальних осіб.

1.6. Відповідальні особи "Замовника" зобов'язані не допускати сторонніх осіб до засобів пожежної сигналізації і не розголошувати порядок та коди, що встановлені для зняття (здавання) пожежної сигналізації з - під спостереження ПЦС.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ЗДАЧУ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТУ ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПЦС ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

2.1. Прибувати на об'єкт для його перезакриття в разі отримання повідомлення від представника "Виконавця" про спрацювання пожежної сигналізації чи іншій події на об'єкті;

2.2. У випадку перебування не за адресою проживання, після здачі пожежної сигналізації об'єкта під спостереження відповідальна особа повідомляє на ПЦС, про своє місце знаходження (телефон, адреса, тощо).

2.3. Проводити візуальний огляд пожежної сигналізації на предмет виявлення засобів сигналізації, які незакріплені на стіні, стелі та інших конструкціях, обриву дротів чи інших ушкоджень пожежної сигналізації. При виявленні недоліків, несправностей пожежної сигналізації негайно викликати електромонтера "Виконавця" для їх усунення по номеру телефону (067) 360-36-39, (067)364-12-14.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТА ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПЦС:

3.1. Відповідальна особа переводить засоби пожежної сигналізації в режим постановки під спостереження, набравши на клавіатурі приймально-контрольного приладу відповідний обумовлений персональний код.

3.2. Виходить з об'єкту, закриваючи входні двері. Звертає увагу на загоряння світлових оповіщувачів (світлодіодів, контрольних ламп) пожежної сигналізації через 3-5 хвилин. Якщо всі світлові оповіщувачі світяться рівним світлом, пожежної сигналізації об'єкта здана під централізоване спостереження.

3.3. Якщо при закритих входних дверях світлові оповіщувачі (світлодіоди, контрольні лампи) пожежної сигналізації не світяться рівним світлом, мигають, що свідчить про несправність пожежної сигналізації, або порушення порядку постановки їх в режим спостереження, то пожежної сигналізації об'єкта не прийнята під спостереження на ПЦС і відповідальна особа зобов'язана повторити дії згідно п.3.1.

3.4. ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОСОБАМ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛИШАТИ ОБ'ЄКТ ІЗ НЕСПРАВНОЮ, НЕВКЛЮЧЕНОЮ, А ТАКОЖ НЕ ЗДАНОЮ ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПЦС СИГНАЛІЗАЦІЄЮ.

3.5. Відповідальним особам забороняється розголошувати пультаві та персональні коди.

4. ЗНЯТТЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ З ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПЦС:

4.1. Відповідальна особа проводить зняття з-під спостереження пожежну сигналізацію лише у присутності представника **“Замовника”** для проведення робіт по її профілактичному обслуговуванню, ремонту. Для чого необхідно набрати відповідний обумовлений індивідуальний код на клавіатурі приймально-контрольного приладу, тим самим зняти пожежну сигналізацію з під спостереження ПЦС та негайно повідомити про це ПЦС по номеру телефону **(067) 360-36-39, (067) 364-12-14.**

4.2. Після закінчення робіт пожежна сигналізація здається на ПЦС відповідальною особою згідно розділу 3.

5. ПРИМІТКИ

5.1. У випадку відсутності електроживлення приладів пожежної сигналізації, несправності телефонної лінії або каналу зв'язку, пожежна сигналізація не може бути прийнята під спостереження до усунення цих недоліків.

5.2. Замовник ознайомлює відповідальних осіб з даною інструкцією і контролює її виконання.

5.3. Пультавий номер об'єкту Замовника:


4.1.50

“ВИКОНАВЕЦЬ”:
ТОВ “СБ “КОЛЬЧУГА - 1”

Директор

Марія ПАРХОМІЮК

м.п.



“ЗАМОВНИК”:
КП «ВТВК» ВМР

Директор

Роман САУШКІН

м.п.

