

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю –
Кондиціонери (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» – 39710000-2 Електричні побутові прилади)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:
 - податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
 - витрати на поставку товару, навантаження, розвантаження, монтаж та налаштування;
 - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.
2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.
3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.
5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30.04.2024 р.
7. Місце поставки (передачі) товару: Україна, 22600, Вінницька область, Вінницький район, смт. Оратів, вул. Пирогова 2.
8. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника.
9. Товар повинен бути упакований, згідно заводських умов Постачальником таким чином, щоб забезпечити його цілісність при транспортуванні, зберіганні та проведенні вантажно-розвантажувальних робіт. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути новим та укомплектованим інструкціями про використання та зберігання викладеними українською мовою.
10. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов'язаний замінити його в термін обумовлений договором. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе постачальник.
11. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

Найменування товару	Технічні, якісні характеристики товару	Одиниця виміру/ кількість
Кондиціонер	Кондиціонер Olmo OSH-12FRH2 (або еквівалент) Робота на обігрів: до -15°C Тип спліт системи: настінний Площа приміщення, м2: 31 – 40 Холод, кВт: 3,36 (0,9-3,55) Тепло, кВт: 3,41 (0,9-3,55) Тип компресору: інверторний Споживана потужність при охолодженні, кВт: 0,95 (0,28-1,35) Споживана потужність при обігріві, кВт: 0,86 (0,23-1,3) Напруга, В: 220 (1ф) Виробництво повітря, м3/год: 550 Розмір внутрішнього блоку, ШхВхГ, мм: 745x270x214 Розмір зовнішнього блоку, ШхВхГ, мм: 722x487x290 Вага внутрішнього блоку, кг: 7,5 Вага зовнішнього блоку, кг: 22,9 Рівень шуму внутрішнього блоку, дБА: 24/31/35/39	12 шт.

	Рівень шуму зовнішнього блоку, дБА: 52 Тип фреону: R410A Діаметр газової магістралі, мм: 12,7 Діаметр рідинної магістралі, мм: 6,35 Максимальна довжина магістралі, м: 15 Максимальна висота підйому, м: 5 WI-FI: Немає Колір внутрішнього блоку: Білий Гарантія: 24 місяці	
Кондиціонер	Кондиціонер Olmo OSH-07FRH2 (або еквівалент) Робота на обігрів: до -15°C Тип спліт системи: настінний Площа приміщення, м2: 10 – 20 Холод, кВт: 2,26 (0,65-2,50) Тепло, кВт: 2,30 (0,51-2,60) Тип компресору: інверторний Споживана потужність при охолодженні, кВт: 0,64 (0,08-1,0) Споживана потужність при обігріві, кВт: 0,595 (0,22-1,0) Напруга, В: 220 (1ф) Виробництво повітря, м3/год: 550 Розмір внутрішнього блоку, ШхВхГ, мм: 745x270x214 Розмір зовнішнього блоку, ШхВхГ, мм: 722x487x290 Вага внутрішнього блоку, кг: 7 Вага зовнішнього блоку, кг: 22,5 Рівень шуму внутрішнього блоку, дБА: 22/24/26/29/32/35/38 Рівень шуму зовнішнього блоку, дБА: 51 Тип фреону: R410A Діаметр газової магістралі, мм: 9,52 Діаметр рідинної магістралі, мм: 6,35 Максимальна довжина магістралі, м: 15 Максимальна висота підйому, м: 5 WI-FI: Немає Колір внутрішнього блоку: Білий Гарантія: 24 місяці	4 шт.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги до предмета закупівлі

Весь товар, що пропонується для продажу, повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався, рік виготовлення не раніше 2022 року.

Якість та комплектність товару повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів якості, а також стандартам і нормам, діючим на території України.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в таблиці Додатку.

Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, сертифіката, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

Гарантійний ресурс (термін) на товар повинен становити не менше 24 календарних місяців (надати гарантійний лист в довільній формі)

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає документи що підтверджують походження та якість товару, сертифікат відповідності виданим органом з оцінки відповідальності на продукцію.