


6,0 - 1 шт
 10,0 - 3 шт
 6,0 - 1 шт

11,0 - 2 шт
 10,0 - 2 шт

Весов: 42,0 м/п 116,0 кг



1. Змеевик гидроиспытать на $235 \frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$
2. Сварку производить электродами по ГОСТ 9467-75.

$E = 40549$
 $M = 111,9 \text{ кг}$

						93-OK2-23.00.00.		
								п.1
				1993				
Изм	Лист	И.докум	Подп	Дата	Змеевик $\phi 32 \times 4$ водяного экономай- зера. $E=40549$	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Козырь	Тек					111	1:10
Пров	Козырь	Тек		19.11			112	
Нач.кц	Клиничко					Лист 1	Листов 1	
Нач.пто	Цымбал							
Гол.инж	Рудынич							
Труба					$\frac{832 \times 4 \text{ ГОСТ } 8731-80}{20 \text{ ГОСТ } 1050-80}$	ПТО ЧТЗЦ		