


93-OK2-22.00.00



6.0 - 1 м
10.0 - 3 м
6.0 - 1 м
11.0 - 7 м
10.0 - 2 м
11.0 - 4 м
11.0 - 1 м

1. Змеевик гидроиспытать на $235 \frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$
2. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.

93-OK2-22.00.00.						111.25		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	1993	Змеевик $\phi 32 \times 4$	Лист	Масса
Разраб.	Козырь	5.01				водяного	111.25	1:10
Пров.	Козырь	5.01		19.11		экономизера	111.33	
Нач. кт.	Клиниченко	1.0				$C=40308$	Лист 1	Листов 1
Нач. пт.	Цымбал	1.0				Труба В32x4 ГОСТ 8731-80	111.25	
Гл. инж.	Клиниченко	1.0				20 ГОСТ 1050-80	111.25	

$C=40308, M=111.25$

111.25