

Перелік змін

1) Додаток 3 до Тендерної документації таблиця: **Дислокація об'єктів ГУ ДПС у Харківській області та графік спостереження** викладена у новій редакції:

№ з/п	Адреси об'єктів замовника	Режим спостереження, години			
		робочі дні	перед вихідні дні	перед святкові	вихідні та святкові дні
1	63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Короленко, 85	24	24	24	24
2	64003, Харківська область, смт. Кегичівка, Волошина, 38	24	24	24	24
3	64401, Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 23	24	24	24	24
4	64501, Харківська область, смт. Сахновщина, вул. Станіславського, 8	24	24	24	24
5	61046, м. Харків, пров. Академіка Підгорного, 3	24	24	24	24
6	62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Ушакова, 3-б	24	24	24	24
7	63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а	24	24	24	24
8	63404, Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 10-а	24	24	24	24
9	61007, м. Харків, вул. Бекетова, 1	24	24	24	24
10	61064, м. Харків, вул. Петра Болбочана, 25	24	24	24	24
11	61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46	24	24	24	24
12	62103, Харківська область, м. Богодухів, вул. Міліцейська, 2а	24	24	24	24
13	64107, Харківська область, м. Первомайськ, вул. Бугайченко, 25	24	24	24	24

2)абз. 2 п. 2 розділу **I. Вимоги до предмета закупівлі** викладен у новій редакції **Додаток 3 до Тендерної документації**:

Відповідно до ДСТУ EN 16763:2017 у Учасника повинна бути запроваджена система управління якості ISO 9001:2015, що підтверджується наданням **оригіналу або копії сертифікату відповідності**, який повинен буди чинним на момент подачі пропозиції.

3)пп3 п3 розділу **I. Вимоги до предмета закупівлі** **Додаток 3 до Тендерної документації** викладен у новій редакції

3). Обслуговуюча організація забезпечує прибуття ремонтного персоналу до об'єкта спостереження та усуває несправності СПЗ. Час прибуття ремонтної групи з моменту виклику не повинен перевищувати 12 годин по м. Харкову, 24 години – для інших населених пунктів.

Якщо пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність інтегрований у ППКП, його технічне обслуговування здійснює той самий суб'єкт господарювання, який обслуговує СПЗ цього об'єкта. У такому випадку обслуговуюча організація забезпечує відновлення працездатності цього устаткування протягом 12 годин з моменту отримання інформації від ЦПТС пультової організації.