


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника УЛМТЗ

ГУНП в Київській області

полковник поліції


Ельбрус ГАРАЄВ

ОБҐРУНТУВАННЯ
здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або
електронного каталогу

29.03.2024

м. Київ

ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Аварійний ремонт з відновлення цілісності покрівлі над кабінетом канцелярії та інших приміщень адміністративної будівлі ГУНП в Київській області за адресою: вул. Воздвиженська, 2/14 м. Київ)

Відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), уповноваженою особою здійснюється розгляд питання про прийняття рішення щодо здійснення закупівлі послуг з аварійного ремонту з відновлення цілісності покрівлі над кабінетом канцелярії та інших приміщень адміністративної будівлі ГУНП в Київській області за адресою: вул. Воздвиженська, 2/14 м. Київ, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу за кодом ДК 021:2015 - 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей. Сума закупівлі становить 186 713,42 грн.


Згідно підпункту 4 пункту 13 Особливостей «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником».

На підставі рапорту начальника відділу дізнання ГУНП в Київській області було проведено обстеження покрівлі та виявлено, що внаслідок несприятливих погодних умов та сильних поривів вітру 1 слухове вікно було зруйноване, що спричинило протікання атмосферних осадів до приміщення будівлі. З метою відновлення цілісності покрівлі необхідно терміново замінити карти покриття, ендовий вузол покрівлі та відновити цілісність фальцевих замків та примикань.

Враховуючи зазначене, з дотримання принципу ефективності закупівлі та з метою забезпечення нагальної потреби, уповноваженою особою прийнято рішення про застосування вищезазначеного винятку за Особливостями.

Додаток: Акт обстеження покрівлі

Уповноважена особа
ГУНП в Київській області


Сергій РОПАЙ

АКТ

Обстеження покрівлі

«22» березня 2024 р.

Нами, ТОВ «ЮАЛЕНД», в особі директора Пушки В'ячеслава Кириловича,

в присутності

начальника ВР ГУНП Морозенко О.М.

за участі заступника начальника УАМТЗ Євбруса
Гарасєва

Складений даний акт про поточний стан покрівлі *адміністративної будівлі ГУНП в Київській області за адресою: вул. Воздвиженська, 2/14, м. Київ.*

ОБСТЕЖЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНО:

1. Внаслідок несприятливих погодних умов та сильних поривів вітру 1 слухове вікно на адміністративній будівлі було зруйноване, та був відкритий доступ атмосферних осадів до приміщень будівлі.
2. З впливом часу ендовий вузол покрівлі втратив герметичність та почав пропускати вологу в середину будівлі, що призвело до підтоплення приміщень кімнати канцелярії та поруч розташованих приміщень
3. При руйнації вітром фальцевого покриття були частково розкриті замки фальцевого покриття та відірвані планки примикань.

Висновок:

Для відновлення цілісності покриття покрівлі замінити карти покриття, ендовий вузол покрівлі та відновити цілісність фальцевих замків та примикань.

Підписи:

Директор ТОВ «ЮАЛЕНД»

Пушка В.К.
Ідентифікаційний код 42265729
* УКРАЇНА * 011019101



Морозенко О.М.
начальник поліції Є.Гарасєв