

ПЕРЕЛІК

змін, що вносяться до тендерної документації:

Бензинові генератори (ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори), номер оголошення UA-2023-10-10-007416-a

Таблицю у вимогах до лоту № 1 Додатку 2 до тендерної документації викласти в такій редакції:

№ з/п	Вимоги замовника		
	Назва	Характеристики	Кількість
1	Бензинові генератори	Система пуску – ручна/електростартер Кількість фаз – 1 Потужність – 7,5 кВт і вище Напруга 220В-230В Частота струму 50Гц Режим роботи – безперервний (тривалість безперервної роботи – не менше 9-и годин) Паливо – бензин Система охолодження – повітря Тип двигуна – 4х тактний Захист від перевантаження-так Захист від короткого замикання - так Передвижний на колесах Гарантія – не менше 12 місяців	2 шт.

Попередня редакція: «~~Режим роботи – безперервний~~».

Таблицю у вимогах до лоту № 2 Додатку 2 до тендерної документації викласти в такій редакції:

№ з/п	Вимоги замовника		
	Назва	Характеристики	Кількість
2	Бензинові генератори	Система пуску – ручна/електростартер Кількість фаз – 1 Потужність – 10,0 кВт і вище Напруга – не менше 220В-230В Частота струму 50Гц Режим роботи – безперервний (тривалість безперервної роботи – не менше 9-и годин) Паливо – бензин Система охолодження – повітря Тип двигуна – 4х тактний Захист від перевантаження-так Захист від короткого замикання - так Передвижний на колесах Гарантія – не менше 12 місяців	2 шт.

Попередня редакція: «~~Режим роботи – безперервний~~».

Затверджений протокольным рішенням уповноваженої особи від 12.10.2023 року.

Уповноважена особа



Дарина БУГАЙ