

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВОДОКАНАЛ»

Затверджую:
начальник технічної служби
КП «Кривбасводоканал»

Законює

Є.О. Смоквін
« 26 » 12 2017р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ВИХІДНІ ДАНІ *) № 2573
від « 26 » 12 2017 року

на встановлення вузла обліку води

*згідно п.5.6 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1.Замовник: КЗ «Криворізький онкодиспансер» ДОР»
- 2.Найменування об'єкта будівництва: КЗ «Криворізький онкодиспансер» ДОР».
- 3.Місцезнаходження об'єкта: вул. Дніпровське шосе, 41.
- 4.Вид будівництва: існуючий об'єкт.

УМОВИ ОБЛІКУ ВОДИ

1. Потреба у воді **74,205 куб.м/добу**, максимальні витрати **3,07 л/сек.**
Відпуск води проводиться цілодобово.
Гарантований тиск у комунальному водопроводі – до 10 м вод.ст.
2. Місце встановлення вузла обліку води: **приміщення, безпосередньо в місці входу водопровідного вводу.**
3. Рекомендований тип лічильника – **антимагнітний водолічильник метрологічним класом точності не нижче класу «С».**
4. Діаметр водолічильника **Ду=40мм.**
5. Особливі умови відсутні.
6. Проектування, монтаж та експлуатація вузла обліку виконується відповідно до вимог державних будівельних норм.
7. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобу обліку здійснюється за участю представника Водозбуту.

Замовник зобов'язаний:

- 1.Забезпечити безперешкодний доступ представникам КП «Кривбасводоканал» до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання згідно п.5.13 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008р.

Начальник технічного відділу



В.М. Байдак

Погоджено: Колесник В.Г.

*2017 - КЗ онко.
2018 - КЗ онко.
17.02.2018 - КЗ онко.*