

13. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією):

Визначені показники мікроклімату на робочому місці кухаря № 1:

1. температура повітря — вище допустимої на 2.8°C;
2. відносна вологість - в межах допустимої;
3. швидкість руху повітря — в межах допустимої;
4. інтенсивність інфрачервоного випромінювання — в межах допустимої і становить 88 Вт/м².

За ДСНП ГКП 248-14 відповідають:

С температури 20.4°C = 0.7°C.

За показниками мікроклімату дане робоче місце відноситься до 3 класу

І ступеню, згідно додатку 9 (С=0.7°C).

Додаток 11
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

Санітарна лабораторія
ДП "Волинський ЕЦП"
(повне найменування лабораторії)

ПРОТОКОЛ № 1611 від 02.09.2022 р.
(номер, дата)

проведення досліджень мікроклімату

1. Дата проведення дослідження: 02.09.2022 р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ФОП Лаурук Орест Петрович, Волинська область, м. Луцьк, вул. Червоної Калини, 1/8. Виробництво: Харчоблок с. Озерце Луцького району, вул. Тракторна, 20А.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: кухар, р.м. № 1. Підготовка продуктів, приготування і видача їжі, випікання хлібобулочних виробів.
4. Мета дослідження: атестація робочого місця.
5. Засоби вимірювальної техніки: психрометр аспіраційний МВ-4М №3737.
(найменування, тип, заводський номер)
термоанемометр TENMARS TM-4001 №180100169; радіометр РАТ-2П-Ф №1620.
6. Відомості про повірку: свідомство №5/3-0043 до 20.01.2023р.; свідомство про
калібрування UA/22/201123/002755 від 23.11.2020р.; свідомство №435 до 09.11.2022р.
(номер свідомства, клеймування, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ДСН 3.3.6.042-99
(проводиться дослідження)


2) ДСН 3.3.2.042-99; ДСН П ГКП 248-14
(оцінюються результати)

8. Наявність джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-втяжна вентиляція тощо):
9. Представник лабораторії (або фізична особа — підприємець): хімік І категорії
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Павловська С.В.

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
хімік І категорії Павловська С.В.

11. Результати досліджень метеорологічних факторів атмосферного повітря*
температура повітря _____ °С, швидкість руху повітря _____ м/с,
атмосферний тиск, мм. рт. ст. _____

(для робочих місць на відкритій території)



Мачев Ю.А.

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)

Петручук Л.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)

Лаурук О.П.

26.10.2022

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату

[illegible]

* За потреби.

Дослідження проводив

Original of original

хімік І категорії Павловська С.В.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

26.10.2002

[Signature] (підпис)