

228
2240

ДОГОВІР № 23/1201-КЯ /14
на технічне обслуговування систем протипожежного захисту.

м. Миколаїв

« 16 » листопада 2024 року

ФОП Круліковський К.Я. ліцензія ДСНС України Наказ № 114 від 13.03.2017 року термін дії необмежений, іменований надалі «Виконавець» з одного боку та **Служба у справах дітей ЮУМР** в особі начальника Гопкала Миколи Анатолійовича, що діє згідно з Положенням, іменований надалі «Замовник» з іншого боку уклали Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. «Виконавець» зобов'язується надати послуги з технічного обслуговування справних і працездатних установок пожежної сигналізації: приміщення **Центру соціально-психологічної реабілітації за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Молодіжна, 5 а. Код 021:2015: 5041** – «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

1.2. Технічне обслуговування включає в себе:

- здійснення технічного нагляду за правильним вмістом і організацією експлуатації установок «Замовника»;
- здійснення планових регламентних робіт, необхідних для утримання установок в справному робочому стані;
- усунення несправностей за викликом «Замовника» (в обсязі поточного ремонту);
- надання технічної допомоги «Замовнику» в питаннях, що стосуються експлуатації установок (проведення інструктажу з експлуатації установок і т.д.);
- видачу технічних рекомендацій щодо поліпшення роботи установок.

1.3. Періодичність технічного нагляду встановлюється один раз на місяць.

1.4. Технічне обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей здійснюється «Виконавцем» в робочий час «Замовника».

2. Порядок виконання робіт з технічного обслуговування.

2.1. Виконання робіт здійснюється за План-графіком технічного обслуговування, складеним «Виконавцем», і узгодженим з «Замовником» (додаток № 1).

2.2. Після закінчення робіт щомісячного технічного обслуговування «Виконавцем», «Замовник» підтверджує їх виконання і приймає установки для подальшої експлуатації актом виконаних робіт.

2.3. Підписання акта виконаних робіт «Замовником» підтверджується відсутності претензій з його боку.

2.4. «Виконавець» робить запис про виконання робіт згідно з регламентом, або виконання робіт в обсязі поточного ремонту за замовленням «Замовника» в журналі технічного обслуговування.

2.5. Журнал технічного обслуговування надається Виконавцем та зберігається на об'єктах Замовника.

3. Вартість виконаних робіт і порядок розрахунків.

3.1. Вартість щомісячного технічного обслуговування становить 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

3.2. Загальна сума договору на 2024 рік складає 72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок), без ПДВ.

3.3. Оплата за виконання «Виконавцем» роботи з технічного обслуговування установок проводиться «Замовником» на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт.

3.4. «Замовник» здійснює оплату з технічного обслуговування установок протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання акта виконаних робіт.

3.5. Вартість робіт підлягає перегляду при зміні вартості матеріалів, розцінок на роботи, порядку оподаткування і інших змін, що впливають на умови розрахунку (за наявності підтвердних документів).

4. Гарантії та санкції.

4.1. «Виконавець» гарантує:

- дотримання План-графіка технічного обслуговування;
- виконувати роботи, визначені в п 1.2. Договору;
- високу якість робіт з технічного обслуговування установок.

4.2. «Замовник» зобов'язаний:

- назначити наказом особу відповідальну за вмістом і організацією експлуатації установок;
- забезпечити своєчасний допуск «Виконавця» до установок;
- створювати необхідні умови для виконання робіт (своїми силами звільняти місця блокувань від захаращення);
- не допускати сторонніх осіб до проведення будь-яких робіт на установках;
- контролювати якість проведення робіт та здійснювати їх приймання.

4.3. Цей Договір на виконання робіт з технічного обслуговування не знімає відповідальності з адміністрації «Замовника» за правильну експлуатацію установок.

4.4. «Виконавець зобов'язаний своєчасно надавати журнал реєстрації робіт з технічного обслуговування для письмового підтвердження «Замовника» про те, що роботи з технічного обслуговування на об'єкті проведені у встановлені і узгоджені терміни, в повному обсязі, належної якості і установка прийнята «Замовником» в працездатному стані для подальшої експлуатації до чергового технічного обслуговування.

4.5. У разі невиконання однією зі сторін взятих на себе зобов'язань кожна зі сторін залишає за собою право:

- «Замовник» - затримати оплату за роботу;
- «Виконавець» - тимчасово призупинити роботи з технічного обслуговування установок.

5. Термін дії даного договору.

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами на термін з «01» січня 2024 року до 31.12.2024 року, а в частині фінансових зобов'язань – до повного виконання.

5.2. Договір може бути розірваним достроково за вимогою однієї із сторін відповідно до підписаної сторонами додаткової угоди.

5.3. Договір складається у двох примірниках однакової юридичної сили, з яких один зберігається у «Замовника», і один у «Виконавця».

5.4. Сторони при виконанні Договору керуються: ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування, і технічного обслуговування»; ДСТУ 9047:2020 «Настанова з підтримання експлуатаційної придатності»; ДБН В.2.5-56- 2014 «СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ».

6. Інші умови

6.1. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на збір, обробку, використання і включення їх персональних даних а базу персональних даних Сторін цього Договору з метою забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за виконання роботи, надані послуги, поставлений товар, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

6.2. Сторони підтверджують, що поінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору персональних даних.

6.3. Одна Сторона зобов'язується при зміні своїх персональних даних надати в найкоротший термін іншій Стороні уточнену інформацію для внесення особистих даних в базу персональних даних.

6.4. Сторони надають одна одній беззаперечну згоду на оприлюднення цього договору, його умов, виконання, змін та доповнень тощо виключно у випадках та за процедурою, передбачених чинним законодавством України.

7. Юридичні адреси сторін та їх розрахункові рахунки:

«Виконавець»

«Замовник»

ФОП Круліковський Костянтин Ярославич

54010 м. Миколаїв, вул. Шосейна, 60 кв. 52
р/р UA 503808050000000026003766617
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
у м. Києві МФО 380805
ЄДРПОУ 2743717011
тел. 0675144401



Служба у справах дітей ЮУМР

55000, м. Южноукраїнськ
вул. Молодіжна, 5 а
р/р UA608201720344270006000044138
в ДКСУ УКРАЇНИ у м. Києві
МФО 820172
ЄДРПОУ 22433478
Тел. (05136)55790; 58811



ФОП

Костянтин Круліковський

Начальник

Микола Гопкал

М.П.

М.П.

ПЛАН-ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
ЗГІДНО ТИПОВОГО РЕГЛАМЕНТУ

Тип установок та технічних вузлів		Січень 2024	Лютий 2024	Березень 2024	Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
Автоматичні установки пожежної сигналізації	Щомісяця	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Щорічно							X					
Автоматичні системи мовного оповіщення людей про пожежу «VELLEZ» (при наявності)	Щомісяця	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Щорічно							X					

РЕГЛАМЕНТ

з технічного обслуговування систем протипожежного захисту

(згідно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021, ДСТУ 9047:2020 та ДБН В.2.5-56:2014)

Технічне обслуговування приладів автоматичної пожежної сигналізації		
№ з/п	Перелік робіт	Періодичність виконання
1	Зовнішній огляд приладів приймально-контрольних пожежних, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення.	Щомісяця
2	Зовнішній огляд пожежних сповіщувачів, ручних сповіщувачів, світло звукових пристроїв.	Щомісяця
3	Зовнішній огляд кабелів електроживлення, кабелів променів, кабелів керування, заземлення.	Щомісяця
4	Перевірка робочого положення вимикачів та перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних пожежних приладах.	Щомісяця
5	Контроль напруги основного та резервного джерел електроживлення, перевіряння автоматичного переходу живлення від основного на резервне джерело та у зворотному порядку, перевірка інформації про відсутність основного або резервного джерел електроживлення.	Щомісяця
6	Перевірка працездатності приладів приймально-контрольних пожежних, блоків (модулів) розширення.	Щомісяця
7	Перевірка працездатності складових частин установки пожежної сигналізації: сповіщувачів, світло звукових оповіщувачів.	Щомісяця
8	Перевірка справності ручних сповіщувачів.	Щомісяця
9	Профілактичне очищення димових сповіщувачів від забруднення.	Щомісяця

10	коротке замикання, на розрив), вимірювання параметрів променів сигналізації, перевірити наявність заземлення.	Щомісяця
11	Перевірка подавання керуючих імпульсів на залежне інженерно-технічне обладнання.	Щомісяця
12	Вимірювання опору захисного і робочого заземлення.	Щорічно
Результати виконання робіт заносяться до експлуатаційного журналу. Будь-які виявлені несправності повинні негайно усуватися.		
Технічне обслуговування приладів оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі		
1	Зовнішній огляд стану ліній трансляції, розподільчих і монтажних коробок, дротів електроживлення і заземлення, гучномовців і складових частин комплексу оповіщення.	Щомісяця
2	Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, справності світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщення (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо).	Щомісяця
3	Протирати від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщення.	Щомісяця
4	Перевірка справності плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами.	Щомісяця
5	Перевіряти автоматичне ввімкнення резервного живлення систем оповіщення у разі зникнення основного.	Щомісяця
6	Перевірка працездатності системи оповіщення в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати:	Щомісяця
7	- спрацьовування світлових індикаторів «Пожежа» або «Несправність» на приладі джерела повідомлення;	Щомісяця

	що захищається;	Щомісяця
9	- якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні);	Щомісяця
10	- можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон;	Щомісяця
11	- відповідність номера оповіщення про евакуацію номеру зони об'єкта, що захищається, від якої надійшов сигнал про пожежу.	Щомісяця
12	Вимірювання опору захисного і робочого заземлення.	Щорічно
Результати виконання робіт заносяться до експлуатаційного журналу.		
Будь-які виявлені несправності повинні негайно усуватися.		

Замовник

Начальник Служби у справах дітей ЮУМР



Микола Гопкал

Виконавець

Фізична особа-підприсмець



К.остянтин Круліковський