

ПрАТ «АК «Київводоканал»
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

просп. Алішера Навої, 1 м. Київ, 02125,
тел./факс (044) 541-95-17



2464

ПРИПИС № 342/5/5/11-24

від "12" березня 2024 року

Попавкова Інспекція
Солом'янского р-ну
вул. Смілянська 6
Невільно В.Г.
050 414 9960

Повідомляємо, що за адресою вул. Смілянська 6 виникло пошкодження на водопровідній лінії 2хφ100мм. Під час обстеження було виявлено, що вказана водопровідна мережа потребує ремонту і на балансі ПрАТ «АК «Київводоканал» не знаходиться.

Відповідно до п. 1.3. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 07.10.2008 за № 936/15627, виробник обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі.

Вуличні, квартальні, дворові, будинкові мережі, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються тим підприємством, у якого ці об'єкти перебувають на балансі згідно п. 14.1 вказаних «Правил...» та п. 15.2. виробники та споживачі зобов'язані забезпечити охорону та цілісність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу льоди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

Вам необхідно протягом 5 діб прийняти заходи по усуненню пошкодження на водопровідній мережі за вказаною адресою.

Крім того, після виконання ремонтних робіт, для відновлення водопостачання Вам необхідно виконати промивку та дезінфекцію водопровідної мережі.

Заступник директора –
начальник УЕВМ

Тимчук М.М.