

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. генерального директора

КП «ММА» МСР

Володимир БЕРКО

11 грудня 2023 р.



АКТ №12

с. Баловне

11 грудня 2023 р.

Комісія у складі:

Голова комісії: начальник служби АБ

Валерій Мардар

Члени комісії:

головний інженер служби ПММ
начальник РТЗ

Світлана Валішева
Вячеслав Величко

Склала цей акт на предмет аварії на об'єктах водопостачання та водовідведення в КП «ММА»:

Комісія встановила:

Що 11.12.2023 сталася аварія (пошкоджено водопровідну трубу діаметром 100 мм) на ділянці основної магістралі водопроводу від колодця до будівлі пожежного депо та аеродромної служби, спостерігається неконтрольований витік води. Також було виявлено пошкодження каналізаційної труби водовідведення до КНС та систем глибокої біологічної очистки стічних вод на території служби ЕНС та ІК та служби ПММ.

Висновки комісії:

Найімовірнішою причиною аварії може бути зсув ґрунту, застарілі та зношені трубопроводи і комунікації.

Заходи:


- 1.Проведення аварійно-ремонтних робіт трубопроводів, та земляних робіт з допомогою Екскаватор;
- 2.Ремонтні роботи проводити власними силами, з залученням працівників підприємства, що мають досвід з виконання таких робіт.

Комісія:

Начальник служби АБ

Головний інженер служби ПММ

Начальник РТЗ


Мардар В.І.

Валішева С.В.

Величко В.П.