



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.000324-21Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body underТермін дії з 23 лютого 2021 р. до 22 лютого 2022 р.Срок действия с
Term of validity is fromПродукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)Вогнегасники переносні порошкові закачні моделей
ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з),
ВП-9(з)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

28.29.22-700

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirementsТехнічного регламенту обладнання, що працює під тиском,
затвердженого Постановою КМУ від 16.01.2019р. №27,
ДСТУ 3675-98Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)Чернігівське колективне підприємство "ПОЖТЕХНИКА"
Добровільного пожежного товариства України, 14032, м.
Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 13, код ЄДРПОУ 05388859Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued onПП "ДП ПОЖТЕХНИКА", Україна, 14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, 13, ЄДРПОУ
363639420, що діє за дорученням виробника № 519 від 29.12.2020р.Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional informationВогнегасники переносні порошкові закачні моделей ВП-1(з), ВП-2(з),
ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з) (технічні характеристики згідно
додатку 1), що виготовляються серійно з 23.02.2021р. по 22.02.2022р.
Оцінка відповідності проведена за модулем А2.Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment bodyОрган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
атестат акредитації НААУ №10223
(дата первинної акредитації 12.07.2012р.),
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3, т. (056) 742-82-39На підставі
На основании
On the grounds ofПротоколу випробувань № 4С/НЛПБ-2021 від 29.01.2021р., виданого ВЛ ТОВ
«Незалежна лабораторія пожежної безпеки», юридична адреса: 04074, м. Київ,
вул. Автозаводська, б. 17, оф. 17, атестат акредитації № 20 688 від 10.03.2020р.
дійсний до 19.07.2023р.Заступник
керівника органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

підпис

О.І. Пиль
ініціали, прізвищеЧинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39ДІЯЄ З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
КП "ПОЖТЕХНИКА"
СЕРГЕЮК М.М.

ДОКУМЕНТ ДІЯЄ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

№022034

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1 (арк. 1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.000324-21

« 23 » лютого 2021р.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ вогнегасників переносних порошкових закачних моделей ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з)

Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів/ the nominal size for piping DN
ВП-1(з)	суспензія твердих речовин/повітря	1,3	18	87
ВП-2(з)	суспензія твердих речовин/повітря	2,4	18	107
ВП-3(з)	суспензія твердих речовин/повітря	3,8	18	142
ВП-5(з)	суспензія твердих речовин/повітря	6,3	18	178
ВП-6(з)	суспензія твердих речовин/повітря	7,5	18	178
ВП-8(з)	суспензія твердих речовин/повітря	10,0	18	178
ВП-9(з)	суспензія твердих речовин/повітря	11,0	18	178

Заступник
керівника органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

підпис

О.І. Пиль

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-

№018564



ОГІАНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
ЧКП "ПОЖТЕХНІКА"
СЕРГЕЮК М.М.

