

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші
характеристики предмета закупівлі)

(форма, яку подає Учасник/Переможець на фірмовому бланку (у разі наявності) та заповнюється лише відносно того(тих) лоту(ів), щодо якого(ких) він подає свою пропозицію)

Предмет закупівлі: Дизельна електростанція, код за ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори

Вид закупівлі: проста.

Кількість товару: 1 шт. відповідно до табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Специфікація закупівлі

№	Найменування товарної позиції	Од. виміру	Кількість, од.
1	Дизельна електростанція TMGYD-34 (230/400 В) або еквівалент	Шт.	1
Всього		Шт.	1

1. Загальні вимоги:

Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару, а саме:

- 1) Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати **лист-гарантію** (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).
- 2) Пристрої повинні постачатися в комплекті, бути зібраними та протестованими виробником.
- 3) Учасники у складі тендерної пропозиції надають **лист-гарантію** в довільній формі про те, що запропоноване учасником обладнання є в наявності на складі на момент проведення процедури закупівлі.
- 4) Товар повинен бути укомплектований паспортами, гарантійними талонами та іншими необхідними документами (інструкціями, тощо) (надати в складі пропозиції).
- 5) Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.
- 6) Термін гарантії має дорівнювати не менше офіційно заявленого виробником з дати поставки товару (надати **гарантійний лист**, що підтверджує гарантійне зобов'язання).
- 7) **Надати документ**, що підтверджує гарантійне обслуговування та технічну підтримку обладнання протягом 36 місяців.
- 8) Учасник зазначає повну назву товару, що пропонується ним до постачання у складі тендерної пропозиції.
- 9) Учасник у складі тендерної пропозиції надає **Таблицю-порівняння** щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати **таблицю-порівняння** складену на основі таблиць технічної специфікації).
- 10) Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (**надати лист-гарантію**).
- 11) З метою підтвердження технічних характеристик обладнання Замовник може вимагати від учасника в період кваліфікації надати запропонований тендерною пропозицією товар для демонстрації (**надати лист-гарантію**).
- 12) Вимоги до тари та упаковки: Тара та упаковка підприємства-виробника. Тара – безповоротна.

Примітки: Поставка товару здійснюється протягом 20 календарних днів із дня підписання Договору за рахунок Учасника на умовах DDP Інкотермс–2020 за адресою: Хмельницька область (конкретне місце поставки товару надається винятково Переможцю торгів безпосередньо перед поставкою окремим листом).

Вимоги до обладнання:

1) Країна походження торгової марки виробника обладнання: США, Великобританія та/або Країни ЄС, з якими укладені угоди про асоціацію, вільну (надати лист-гарантію).

2) Дизель-генераторна установка (ДГУ) повинна бути нова, без слідів експлуатації та консервації, і має бути виготовлена не раніше січня 2022 року, в всепогодному шумо-поглинаючому оцинкованому кожусі (надати лист-гарантію).

3) Надати завірену копію сертифікатів на відповідність обладнання ДСТУ EN 12601:2014; пп.6.1-6.13, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9 ДСТУ ISO 8528-8:2004; р. 7 ДСТУ EN 61000-3-2:2016; р.5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017; пп. 4.1-4.3, 6.1 ДСТУ EN 61310-2:2017; р. 7-9 ДСТУ EN 60034-5:2015; п. 3.1 ДСТУ EN 60034-6:2019; п. 3.1 ДСТУ EN 60034-7:2015; пп.5-7 ДСТУ EN 60034-8:2018; пп.4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.5.5.1-5.4, 6.1-6.4, 7.2-7.2.10, 7.3-7.8, 8.2.1-8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.3, 12.4, 15.2-15.4, 17.1, 17.2, 17.5, 18,1; ДСТУ EN 60204-1:2019; п.п 6.1-6.13; 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.6 ДСТУ ISO 8528-5:2005; п.п 5.1, 5.2 ДСТУ EN 55014-1:2019; п.п 4.1-4.2.3.1 ДСТУ EN 55014-2:2017.

4) Надати завірену копію декларацій про відповідність ДСТУ EN 12601:2014, ДСТУ ISO 8528-8:2004, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61310-2:2017, ДСТУ EN 60204-1:2019, ДСТУ ISO 8528-5:2005, ДСТУ EN 60034-5:2015, ДСТУ EN 60034-6:2019, ДСТУ EN 60034-7:2015, ДСТУ EN 60034-8:2018, ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 55014-2:2017 та відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.), технічного регламенту безпеки машин (ПКМУ № 62 від 30.01.2013 р.).

5) Копію паспорту продукції/товару завіреним підписом та (за наявності) печаткою учасника, якщо паспорт на даний предмет закупівлі не передбачено, то копію документу (інформ.листу) на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару завіреним підписом та (за наявності) печаткою учасника з технічними характеристиками відповідно технічних вимог.

Вимоги до постачальника:

1) Підтверджуючий від виробника (сертифікат дилерства або копію офіційного листа або копія договору) щодо підтвердження прямих правовідносин Учасника з Виробником;

2) Надати копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. Технічні вимоги до предмету закупівлі:

На підтвердження усіх технічних характеристик Учасник повинен надати Лист-підтвердження, підписаний учасником та завіреним мокрою печаткою Постачальника.

Таблиця 2.3

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики товарної позиції
«Дизельна електростанція TMG на базі двигунів YANG DONG» або еквівалент

№ п/п	Найменування параметру	Значення	Критерій
1	Потужність номінальна, кВт	24,7	Не менше
2	Потужність номінальна, кВА	30,9	Не менше
3	Вихідна напруга, В	230/400	Не менше
4	Довжина ДГ, мм	2000	Не більше
5	Ширина ДГ, мм	950	Не більше
6	Висота ДГ, мм	1260	Не більше
7	Місткість паливного баку, л	85	Не менше
8	Вага ДГ (без палива), кг	950	Не більше
9	Витрата палива при 100% навантаження, л/год	6,5	Не більше
10	Рівень звукового тиску від працюючого ДГ на відстані 7 м, дБ(А)	85	Не більше
11	Тип двигуна	Дизельний, з турбокомпресором, з електронним регулятором обертів	Не гірше
12	Час автономної роботи при 50% навантаження, год	22	Не менше
13	Напрацювання до першого ТО, мотогодин	50	Не менше
14	Гарантійний термін, місяців/мотогодин	12/1000	Не менше

Додаткові зауваження:

1. Будь-які посилання Замовником в тендерній документації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, потрібно читати у значенні «або еквівалент».

2. Доставка Товару здійснюється Учасником на умовах DDP Інкотермс–2020 за адресою: **Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Фестивальна , 39.**
3. Строк поставки: протягом 20 робочих днів з дня підписання Сторонами Договору.
4. Генератор повинен бути новий, виготовлений у 2021 або 2022 році.
5. Передача ДГУ здійснюється за Актами приймання-передачі та згідно з переліком комплектності поставки ДГУ.

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника
з відтиском печатки Учасника (у разі її використання)*