

Обстеження проводилось в м. Могилев
„19” 09 2024р.

Найменування підприємства (організації) _____

Мог. Пог. міськ. пріє. фірма Віницького СДЗ

Адреса м. Могилев, пр-кт. Мухоменко 11

Телефон № 642413

Директор Ткач Ірина Євгенівна

АКТ

Склад: інженер з технічного аудиту Литвинюк С.І.

АТ "Вінницяобленерго" СО «Могилів-Подільські ЕМ» в присутності:

(найменування підприємства)

директор Ткач І.Є.

(представник підприємства)

На предмет обстеження розподільчої мережі об'єкту
споживача, який одержує електроенергію лінійною
№ 0375805, в договорі № 102301.

В ході обстеження було виявлено відсутність
серії з трьох фаз, що є основою прийнятої вимоги;
І.Є. Ткач в частині прийняття. Внаслідок
даного пробою рекомендуємо замінити
ввідний автоматичний вимикач на новий.
Внаслідок виконання роботи Вам потрібно придати
вимогу, та звернутись із письмовою злевою до СД.

ВИМОГА

На підставі акту обстеження необхідно виконати:

№ П/П	Найменування	Термін виконання виконати до:

Акт склад інженер з технічного аудиту Литвинюк С.І.

При обстеженні були присутні директор Ткач І.Є.

З актом ознайомлені директор (гол. інженер) підприємства _____

В разі невиконання вимоги електропостачання буде припинено згідно ПКЕЕ.

Відновлення електропостачання буде проведено тільки після 100 % виконання всіх пунктів вимоги.