

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуючий обов'язки заступника
головного інженера з ремонту



_____ В. ЯНКУЛ
« 15 » 03 2022 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення
маслофільтрів 1ФЩ-125/6**

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	2
ЦРТУ ЕРП			

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Головний інженер ЕРП -перший заступник начальника ЕРП		14.03.2022	С. ШПИРКО
Перший заступник начальника УВТК		12.03.2022	О. КУЗЬМЕНКО
Начальник ВТС		24.02.22	Д. МІТЮШЕВ
Начальник ЦРРУ ЕРП		21.02.22	В. ГОРБАНЬ
Начальник ВІТП ЕРП		21.02.22	Д. БУТИРСЬКИЙ
Розроблено			
Старший майстер ЦРРУ ЕРП		21.02.2022	В. ШИШ



ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	3
ЦРТУ ЕРП			

ЗМІСТ

	Арк.
Терміни та визначення.....	4
Скорочення та позначення.....	5
1 Технічні характеристики предмета закупівлі.....	6
2 Комплектність поставки продукції.....	6
Додаток А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	7
Додаток Б Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	10

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	4
ЦРТУ ЕРП			

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Виробник	Будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів та послуг) (СОУ НАЕК 077)
Еквівалент	Товар, який є повністю ідентичним за описовими, кількісними, фізичними та технічними характеристиками (для виробів - за формою, конструкцією та функціями) товару, який замовляється, і забезпечує такі самі або кращі якісні, експлуатаційні чи функціональні властивості (СОУ НАЕК 005)
Замовник	ДП «НАЕК «Енергоатом», на замовлення якого створюється, виробляється та (або) постачається продукція (СОУ НАЕК 077)
Паспорт на продукцію	Експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і характеристики виробу та містить гарантійні зобов'язання і відомості про утилізування виробу (СОУ НАЕК 077)
План якості	Документ, що включає описовий перелік технологічних процесів і контрольних операцій, що підлягають контролю, вимог до них, а також кількість і статус контрольних точок (СОУ НАЕК 024)
Постачальник	Юридична особа будь-якої організаційно-правової форми власності або фізична особа-підприємець, яка виконує господарські зобов'язання на підставі господарського договору та інших угод із замовником, передбачених законом, щодо постачання продукції, виконання робіт, надання послуг. Постачальником може бути розробник та/або виробник продукції (СОУ НАЕК 077)
Продукція	Матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, який має корисні властивості та призначений для використання споживачем (СОУ НАЕК 077)
Сертифікат якості	Документ, складений виробником у довільній формі, яким він декларує відповідність виробленої ним продукції встановленим вимогам до якості такої продукції (СОУ НАЕК 005)
Технічна специфікація	Документ, що розробляється на продукцію імпортного виробництва, на яку не розробляються технічні умови. Технічна специфікація встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція (СОУ НАЕК 042)

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	5
ЦРТУ ЕРП			

СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

КД	Конструкторська документація
ТС	Технічна специфікація
ТСдоПЗ	Технічна специфікація до предмета закупівлі
ТУ	Технічні умови

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	6
ЦРТУ ЕРП			

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1 Технічні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування	Значення	Нормативний документ	Примітки (уточнення або обмеження вимог)
1. Загальні характеристики				
1.1	Клас безпеки обладнання, для використання в якому призначено предмет закупівлі	4Н	НП 306.2.141-2008	
1.2	Категорія сейсмостійкості обладнання, для використання в якому призначено предмет закупівлі	Не класифікується	НП 306.2.208-2016	
1.3	Група обладнання (трубопроводу), для використання в якому призначено предмет закупівлі	Не класифікується	НП 306.2.227-2020	
1.4	Середній строк служби, місяців	48		
2. Характеристики за кожною позицією номенклатури запчастин				
№ з/п	Найменування запчастини	Характеристика (марка матеріалу, параметри, розміри, позиція КД тощо)	Нормативний документ/ кресленик	Примітки
2.1	Кільце ущільнююче	Ø 466×9×9 мм Гумова суміш В-14-1	кр. 1.2.2148.000.00 або 1.2-1302.0-014	Або еквівалент

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Визначається згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЦ-125/6	Аркуш	7
ЦРТУ ЕРП			

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ Й ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

А.1 Загальні положення

А.1.1 Кільце ущільнююче призначене для ущільнення маслофільтрів 1ФЦ-125/6.

А.1.2 Параметри робочого середовища: робоче середовище олива температура робочого середовища від +20°C до +70°C, тиск робочого середовища не більше 6 кгс/см².

А.1.3 Матеріали для виготовлення продукції повинні вибиратися з повним врахуванням вимог ТУ (ТС) та конструкторської документації з урахуванням фізико-механічних характеристик, технологічності та працездатності в умовах експлуатації протягом необхідного строку експлуатації.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.141-2008	Общие положения безопасности атомных станций
НП 306.2.208-2016	Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій
НП 306.2.227-2020	Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій
СОУ НАЕК 005:2021	Управління поставками (закупівлями) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту.
СОУ НАЕК 024:2012	Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЦ-125/6	Аркуш	8
ЦРТУ ЕРП			

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 042:2017	Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції
СОУ НАЕК 077:2020	Управління закупівлями продукції. "Технічні умови", "Технічні специфікації" та "Технічні завдання" на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження
СОУ НАЕК 100:2016	Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги

А.3 Оцінювання та підтвердження відповідності продукції

Матеріали, що використовуються для виготовлення предметів закупівлі повинні відповідати параметрам робочого середовища, зазначеним у цій ТСдоПЗ. Постачальник повинен підтвердити відповідність продукції вимогам ТУ (ТС). Документами, що підтверджують відповідність продукції є акти та протоколи випробувань, сертифікати якості, сертифікати на матеріали, паспорти тощо.

А.4 Випробування та приймання продукції

А.4.1 Продукція контролюється:

- на етапі виготовлення – відділ технічного контролю Виробника;
- на етапі приймальних або приймально-здавальних випробувань – відділ технічного контролю Виробника і представником Замовника (за необхідністю);
- на етапі вхідного контролю – Замовником.

А.4.2 Вхідний контроль і приймання Замовником проводиться на майданчику кінцевого споживача згідно з встановленим СОУ НАЕК 038 порядком.

А.5 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.5.1 Маркування, пакування, транспортування повинні відповідати вимогам конструкторських документів та стандартів, за якими виготовлялись.

А.5.2 Пакування повинно захищати від прямого попадання сонячного світла, атмосферних опадів, запобігати попаданню пилу, піску, бензину, керосину, аерозолів та інших речовин, які можуть чинити вплив на матеріал виробів.

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЩ-125/6	Аркуш	9
ЦРТУ ЕРП			

А.5.3 Пакування повинно відповідати вимогам конструкторських документів виробника та забезпечувати захист продукції від усякого роду ушкоджень при впливі ударних навантажень і кліматичних факторів на весь період транспортування й зберігання у Замовника і Виробника в умовах, що відповідають цим ТС, і в межах установленого гарантійного строку зберігання.

А.5.4 За згодою Замовника допускаються інші види пакування.

А.6 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Назва документа	Етап, на якому надається документ	
	Приймально-здавальні випробування	У комплекті поставки
Документ виданий виробником, що підтверджує якість виготовленої продукції	-	+

ТСдоПЗ(т).23.0902.0135-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Гумова ущільнююча прокладка для ущільнення маслофільтрів 1ФЦ-125/6	Аркуш	10
ЦРТУ ЕРП			

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Інформація про те, хто є Виробником продукції.