

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

 Заступник головного інженера
з ремонту





_____ А. ІЛАТОВСЬКИЙ
«» _____ 2021 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
Компресор Copeland ZR48 або еквівалент**

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі.	Аркуш	2
ЕРП ЦРТО СВКП	Компресор Copeland ZR48 або еквівалент		

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Начальник ЕРП		23. 11. 2021	В. ЯНКУЛ
Начальник УВТК		22. 11. 2021	С. НІКІТІН
Начальник ВТС		08. 11. 21	Д. МІТЮШЕВ
Начальник ЕРП ЦРТО СВКП		03. 11. 2021	В. БЕРДНИК
Розробив			
Інженер ЕРП ЦРТО СВКП		03. 11. 2021	Т. СКОРОХОД



ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	3
ЕРП ЦРТО СВКП			

ЗМІСТ

	Арк.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2 Комплектність поставки продукції	5
Додаток А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	6
Додаток Б Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	8

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	4
ЕРП ЦРТО СВКП			

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

№ з/п	Характеристики предмету закупівлі	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Класифікаційна належність			
1.1	Клас безпеки	Не класифікується	НП 306.2.141-2008	
2	Технічні характеристики предмета закупівлі			
2.1	Компресор Copeland ZR48K3E-TFD-522 або еквівалент			
2.1.1	Тип компресора	спіральний герметичний під паяння		
2.1.2	Дозволена експлуатація на хладагентах	R-407C, R-134a, R-22		
2.1.3	Об'ємна продуктивність, м³/ч	11,4		
2.1.4	Холодопродуктивність, кВт	10,5		
2.1.5	Заправка маслом, л	1,4		
2.1.6	Марка і тип масла	Emkarate RL32- 3MAF синтетичне поліефірне		
2.1.7	Живляча напруга, В/Гц/фази	380-420/50/3		
2.1.8	Максимальний робочий струм, А	10,0		
2.1.9	Діаметр патрубку всмоктування, дюйм	7/8		
2.1.10	Діаметр патрубку нагнітання, дюйм	1/2		
2.2	Компресор Copeland ZR48K3E-TFD-523 або еквівалент			
2.2.1	Тип компресора	спіральний герметичний з різьбовими патрубками під з'єднання типу «Роталок»		
2.2.2	Дозволена експлуатація на хладагентах	R-407C, R-134a, R-22		
2.2.3	Об'ємна продуктивність, м³/ч	11,4		
2.2.4	Холодопродуктивність, кВт	10,5		
2.2.5	Заправка маслом, л	1,4		

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	5
ЕРП ЦРТО СВКП			

№ з/п	Характеристики предмету закупівлі	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
2.2.6	Марка і тип масла	Emkarate RL32- 3MAF синтетичне поліефирне		
2.2.7	Живляча напруга, В/Гц/фази			
2.2.8	Максимальний робочий струм, А	10,0		
2.2.9	Діаметр патрубка всмоктування, дюйм	7/8		
2.2.10	Діаметр патрубка нагнітання, дюйм	1/2		

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Визначається згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	6
ЕРП ЦРТО СВКП			

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ Й ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

А.1 Загальні положення

Компресор Copeland ZR48 або еквівалент - пристрій, призначений для стиснення фреону і забезпечення його циркуляції по робочому контуру кондиціонера.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.141-2008	Загальні положення безпеки атомних станцій
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

А.3 Вимоги до виготовлення продукції

Постачальник повинен підтвердити відповідність продукції вимогам даної ТС. Документами відповідності продукції є гарантійний лист з наданням оригіналу або завіреної копії документу (паспорт, формуляр або інший документ).

А.4 Приймання продукції

А.4.1 Продукція контролюється:

- на етапі виготовлення – відділ технічного контролю Виробника;
- на етапі вхідного контролю – Замовником.

А.4.2 Вхідний контроль і приймання Замовником проводиться на майданчику зберігача ЮУ В ВП СГ згідно з встановленим СОУ НАЕК 038 порядком.

А.5 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.5.1 Маркування, пакування, транспортування продукції повинно відповідати вимогам конструкторських документів та стандартів, за якими вона виготовлялась.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	7
ЕРП ЦРТО СВКП			

А.5.2 Пакування повинно відповідати вимогам конструкторських документів виробника та забезпечувати захист продукції від усякого роду ушкоджень при впливі ударних навантажень і кліматичних факторів на весь період транспортування й зберігання у Замовника і Виробника в умовах, що відповідають цим ТС, і в межах установленого гарантійного строку зберігання.

А.6 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Назва документа	Етап, на якому надається документ		
	Приймальні випробування	Приймально-здавальні випробування	У комплекті поставки
Документ (паспорт, формуляр або інший документ, підтверджуючий якість)	-	-	ТАК

ТСдоПЗ(т).23.0918.0371-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Компресор Copeland ZR48 або еквівалент	Аркуш	8
ЕРП ЦРТО СВКП			

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Б.1 Гарантійні зобов'язання постачальника щодо відповідності продукції вимогам замовника, умов, строків та реалізації гарантійних зобов'язань.

Б.2 Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, зазначених у таблиці А.2.

Б.3 За умови надання еквіваленту продукції надати документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується.